

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-153(ОКЭС)	Гр. №2(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На КНС поврежден эл. Двигатель	Сгорел ПН-250 А фазы "В"	02.04.2019	16ч15м	16ч30м	00ч15м	Заменяли ПН гр. №2 повторно вкл.	КНС	
2	Оренбург ТП-3173(ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь.Нагрузка на гр.1 А-12А,В-17А,С-17А.	Откл. АВ-100А	03.04.2019	00ч51м	01ч29м	00ч38м	Повторно вкл. АВ	Жилой сектор	
3	Бугурусланский КЭС ТП-111(ОКЭС)	гр. Ул.Освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ ул. Освещение №9.	Защита на ТП не срабатывала	03.04.2019	19ч10м	21ч58м	02ч48м	Демонтировал и опору, подобрали СИП.	Уличное освещение	Заменяли опору, вкл 04.04.19г.

4	Оренбург ТП-794(ОПО)	гр.ГРЩ-12,13 в ст ул.Березка (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ 0,4кВ абонента от к/к до ж/д Березка 22	ГРЩ-12 сгорел ПН-80А фазы "В"	07.04.2019	05ч10м	11ч15м	06ч05м	Заменяли ПН в ГРЩ-12, откинули поврежденную КЛ, вкл гр.0,4кВ полностью	Жилой сектор по ул Березка	
5	Медногорский РУЭС ТП-13 (ОКЭС)	гр.№2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	Нагрев ПН в месте контактного соединения.	ПН-250А фазы "С"	07.04.2019	20ч15м	20ч35м	00ч20м	Устранили нагрев, заменили ПН, гр№2 вкл.	Жилой сектор, Дет.Сад.	Нагрузка гр№2 А-64А, В-72А, С-120А.
6	Орский КЭС ТП-32 (ОПО)	гр.1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ "Энергосбыт Т+" повредили КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-32 до дет.сада №45	ПН-250А фазы "С"	08.04.2019	11ч50м	13ч50м	02ч00м	Дет.сад №45 запитали от ДЭС.	Дет.сад №45	Восстановили КЛ до дет.сада, вкл гр.1 в 18ч10м
7	Сакмарский РУЭС ТП-131 (ОКЭС)	гр№2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Пожар в ж/д ул. Советская 83	группа не откл.	12.04.2019	11ч40м	12ч03м	00ч23м	В ВРУ ж/д Советская 83 откл. вводной АВ, гр.№2 вкл.	Жилой сектор.	На ТП-131 откл. гр.№2 для тушения пожара

8	г.Оренбург ТП-3027(ОКЭС)	гр. №17(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сгорел ПН-250А фазы "А"	Сгорел ПН-250А фазы "А"	13.04.2019	12ч45м	13ч20м	00ч35м	Заменяли сгоревший ПН,вкл.	Жилой сектор.	
9	Бузулукский КЭС,Колтубановский РУЭС ТП-702(ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д по ул. Чапаева №29,№31.	группа не откл.	13.04.2019	14ч45м	18ч18м	03ч33м	На опорах откл. ввода в ж/д ул. Чапаева №29,№31,вкл. гр.№1.	Жилой сектор.	
10	Переволоцкий РУЭС ТП-2 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул.Садовая №28.	группа не откл.	13.04.2019	20ч45м	21ч00м	00ч15м	На ВЛ-0,4кВ откл. ввода в ж/д ул. Садовая №28., вкл. гр.№2.	Жилой сектор, 2 магазина.	
11	Бугурусланский КЭС ТП-105 (ОКЭС)	гр.3 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждена КЛ - 0,4кВ ввода абонента до складов	АВ-80А	14.04.2019	01ч25м	02ч35м	01ч10м	На ВЛ откинули каб.ввод 0,4кВ, вкл. АВ	Жилой сектор.	

12	Оренбург ТП-3023(ОКЭС)	гр. Попова 40 ввод №2	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3023 2 СШ сгорел ПН-400А гр. Попова 40	ПН-400А	15.04.2019	12ч18м	12ч40м	00ч22м	Заменяли ПН, вкл.	Мегафон (резерв)	
13	Бузулукский КЭС Колтубановский РУЭС ТП-320 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар ж/д по ул. Ветеринарная №25.	группа не откл.	16.04.2019 17.04.2019	23ч17м	00ч20м	01ч03м	Окл.ввод ж/д на опоре, вкл гр.1	Жилой сектор.	
14	г. Оренбург ТП-3027 (ОКЭС)	гр. Парижской Коммуны	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ул. Парижской Коммуны д. 83а 85а	группа не откл.	17.04.2019	14ч20м	15ч42м	01ч22м	Откл.ввод ж/д на опоре, гр.вкл	жилой сектор	
15	Орский КЭС ТП-9 (ОКЭС)	гр 3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ 04 кВ от ТП-9 до прачечной (гор. Больница)	гр. Не откл.	18.04.2019	09ч43м	15ч05м	05ч22м	восстановили КЛ-04 кВ гр. Вкл.	прачечная (гор. Больница)	
16	Кувандыкский РУЭС ТП-112 (ОКЭС)	гр.№7 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение во внутридомовых сетях ж/д ул. Клубная 4А	ПН-100 А фазы "В" и "С"	19.04.2019	11ч10м	12ч07м	00ч53м	заменяли ПН, группу вкл.	ж/д ул. Клубная 4А	

17	Сакмарский РУЭС ТП-103 (ОКЭС)	гр.11 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	пожар ж/д Луначарского д 10/2	гр. Не откл.	20.04.2019	19ч44м	20ч15м	00ч31м	срезали шлефа на опоре 3, гр.вкл	жилой сектор	21ч47м подключили шлейфа, отключили ввод ж/д ул. Луначарского 10/2
18	Александровс кий РУЭС ТП- 88 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ гр.2 обрыв провода в пролете оп.11- 12 в результате падения дерева.	АВ-160А	21.04.2019	14ч00м	16ч18м	02ч18м	Устранили обрыв ВЛ, вкл гр.2	Полиция и МЧС (ДЭС), жилой сектор	
19	Орский КЭС ТП- 270(ОргЭС)	гр.уличное освещение(ОргЭС);ВЛ- 0,4кВ(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора 0,4кВ ул. Освещение .	гр. Не откл.	23.04.2019	08ч20м	15ч55м	07ч35м	Заменяли опору	Уличное освещение	
20	Абдулинский КЭС ТП-14 (ОКЭС)	РУ-0,4 кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	В РУ-0,4 кВ на вводном рубильнике сгорели ТТ фазы "В" и "С", отгорели шины фазы "В" и "С" выше ПН		23.04.2019	21ч10м	23ч14м	02ч04мм	Демонтировал и ТТ, устранили повреждение, РУ-0,4 кВ вкл.	Жилой сектор	

21	Орский КЭС ТП-110 (ОКЭС)	гр. 5 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	проводили благоустройство территории повредили КЛ	сгорел ПН	25.04.2019	08ч45м	12ч27м	03ч42м	восстановили КЛ-04 кВ гр. Вкл.	центр социальной защиты "Согласие"	
22	Бугуруслански е КЭС ТП-86 (ОКЭС)	гр.Элеватор (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На вводе в ж/д ул. Некрасова 84 схлест проводов	АВ-160А	28.04.2019	16ч00м	17ч45м	01ч45м	Устранили повреждение, группу вкл.	Жилой сектор, быт.	
23	Сорочинский КЭС ТП-82 (ОКЭС)	гр №2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	схлест ВЛ 04 кВ	АВ	28.04.2019	21ч05м	21ч30м	00ч25м	устранили схлест гр.2 вкл.	Жилой сектор, быт.	
24	Кувандыкский РУЭС ТП-501 (ОКЭС)	гр -3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-0,4кВ опора №1 выгорел прокалывающий зажим	гр. не откл.	29.04.2019	05ч40м	11ч10м	05ч30м	На ВЛ-0,4кВ заменяли прокол.зажим , вкл гр.3	жилой сектор	

25	Саракташский РУЭС ТП-282 (ОКЭС)	гр 2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	откл. АВ-100 А нагрузка фаза А- 41А В-38А С- 24А	АВ-100А	29.04.2019	23ч10м	23ч50м	00ч43м	Повторно вкл. АВ	жилой сектор	
26	Саракташский РУЭС ТП-282 (ОКЭС)	гр№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Сгорел ВПУ ж/д ул. Суворова 50	АВ-100А	30.04.2019	21ч15м	23ч50м	02ч35м	откл. ввод в ж/д на опоре, гр.вкл	жилой сектор	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Апрель 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург п/с."Степная"(ЦПО)	ф.Ст-26(ОПО)	РП-65 1-СШ 10кВ(ОПО),ТП-3041 2-СШ 10кВ(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Степная" до РП-65.	Земля	01.04.2019	06ч29м	07ч17м	00ч48м	На ТП-3041 откл.ВН в ст. ТП-548 ф.65-3, вкл. ВН в ст. ТП-1897 ф.Ив-5.	Жилой сектор,быт.	ТП-3041 2-СШ 10кВ была запитана по не нормальной схеме.
2	Бузулукский КЭС Первомайский РУЭС (ЗПО)	ф.2 (ЗПО)	ТП-222 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ЗПО, причину отключения не сообщают	МТЗ	01.04.2019	08ч47м	09ч50м	01ч03м	ТП-222 осмотрели повреждений нет, ЗПО ф. 2 вкл.	Жилой сектор.	
3	г. Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф. Б-21 (ОПО)	ТП-3036 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ от ТП-3036 до ТП-60 (ОПО)	бригада ЦПО на п/с Береговая не выезжала	01.04.2019	13ч57м	14ч40м	00ч43м	Откл. поврежденный участок. ТП-3036 запитали по ф.Ю-3	котельная, духовная семинария	
4	г.Оренбург п/с."Индустриальная"(ЦПО)	ф.И-1(ОПО)	РП-9 1-2 СШ 10кВ(ОПО). ТП-3300 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от п/с."Индустриальная" до РП-9.	МТЗ	01.04.2019	18ч55м	19ч07м	00ч12м	РП-9(ОПО) запитали с РП-61(ОКЭС) по ф.9-8,91	СК "Кристалл".	РП-9 1-2 СШ 10кВ питалась по ремонтной схеме по ф.И-1.
5	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 5,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,38,40,41,42,43,44,45,47,59,62,66,78,79,147,164,209,216,217	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На РТП-209 попала птица	МТЗ, АПВ успешно	02.04.2019	22ч34м	22ч34м	00ч00м	Произвели осмотр ф.5	3 котельные (резерв), насосная (резерв), скважина, школа, д\сад, поликлиника, быт	

6	Сорочинский КЭС п\с Сорочинская(МЭС)	ф.5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 5,6,7,8,9,10,18,19,23,24,25,26, 27,29,30,33,34,35,38,40,41,42, 43,44,45,47,59,62,66,78,79,14 7,164,209,216,217	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер.При осмотре обнаружили на абонентском участке ВЛ от РТП в ст. ТП-60 провис провода.	МТЗ, АПВ успешно	03.04.2019	00ч02м	00ч02м	00ч00м	Произвели осмотр ф.5, откл. абонентскую отпайку в ст. ТП-60	3 котельные (резерв), насосная (резерв), скважина, школа, д\сад, поликлиника, быт	
7	Соль-Илецкий РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.1-7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 63.215,214,13,54,116,53,46,45, 216,144,52,81	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный дождь. Осмотр видимых причин не выявил	ТО	03.04.2019	06ч10м	06ч22м	00ч12м	Повторно вкл., произвели осмотр	Жилой сектор, КНС	
8	Медногорский РУЭС РП-3 (ОКЭС)	ф.14 (ОКЭС)	ТП-142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 1410, 1411 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-142 поврежден проходной изолятор по ф.С, на ВЛ-10кВ дефект контакта шлейфа на ЛР-3	ТО	03.04.2019	09ч15м	11ч31м	02ч16м	восстановили контакт шлейфа на ЛР-3, откл. ЛР-3, вкл ф.14	Жилой сектор	На ТП-142 устранили повреждение, вкл ф.14 полностью в 12ч27м
9	Оренбург РП-5(ОПО)	ф.5-3(ОПО)	ТП-3007 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-6кВ(ОПО) от РП-5 до ТП-3007	ТО	03.04.2019	19ч00м	19ч34м	00ч34м	Вывели поврежденную КЛ, запитали 1СШ ТП-3007 через секционный РВ	Жилой сектор, спид.центр (резерв)	
10	Оренбург ТП-3023(ОКЭС)	ТМ-2(ОКЭС)	ТП-3023 2СШ-6кВ	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-3023 2СШ-6кВ сгорел ПК-50А фаза В	Сгорел ПК-50А	03.04.2019 04.04.2019	23ч39м	00ч18м	00ч39м	Осмотрели 2 СШ 6\0,4кВ, ТМ-2. Заменяли ПК, вкл.	Жилой сектор, кож. Диспансер(резерв), ЦТП(резерв), Мегафон (резерв)	
11	г.Оренбург ВЛ-110кВ п/с."Пугачёвская"-п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	п/с."Береговая", п/с."Кордонная"(ЦПО)	РП-58 1-2СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Отключалась ВЛ-110кВ п/с."Пугачёвская"-п/с."Юго-Восточная"(ЦПО)	АПВ успешное	06.04.2019	18ч57м	18ч57м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	Областная больница.	
12	Сорочинский КЭС п\с Промбаза (Оренбург Нефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-205,222, 121,13, 22, 61, 204, 208, 128, 213, 223, 220 (ОКЭС) ТП-169,119, 120, 171, 123, 132, 131, 130, 129, 146, 137, 136, 215, 134, 160, 133, 126, 181, 189, 125 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.16 оп.72/6 обломалась сварка крепления траверсы	Дежурный на п/с не сообщает	07.04.2019	09ч45м	09ч59м	00ч14м	Откл. ЛР-164, вкл ф.16	КНС (резерв), терминал (резерв), телевышка (резерв), 3 скважины, жилой сектор	На оп.72/6 ВЛ-10кВ восстановили траверсу, вкл ф.16 полностью в 13ч53м
13	г.Оренбург РП-50 (ОПО)	ф.50-8 (ОКЭС)	ТП-3116(2 СШ),3117(1СШ) (ОКЭС) ТП-1760(1 СШ),1759(1 СШ),1942(1СШ) (Абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (Абонентская) от ТП-3116 в сторону ТП-1759 ф.50-8	ТО	08.04.2019	00ч56м	01ч48м	00ч52м	На ТП-3117 откл. ВН в сторону ТП-3116, ф.50-8 вкл.	ТД "Сокол" (резерв), "Редуктор +"(резерв), Жилой сектор, быт.	ТП-3116 (2 СШ 10кВ) вкл. в 02ч08м

14	Бугурусланский КЭС п/с Северная (МЭС)	ф.СВ-1 (ОКЭС)	ТП-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, СВ11-1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена каб.разделка КЛ-10кВ (ОКЭС) в яч.Св-1 на п/с Северная	Дуговая защита ТМ-2, откл вводной В -10кВ 2СШ на п/с Северная	08.04.2019	07ч22м	10ч12м	02ч50м	откинули КЛ-10кВ на оп.1 ф.Св-1, запитали по ф.Св-11	2 котельные, КНС, больница (резерв), жилой сектор, быт	09.04.2019 в 03ч00м концевую разделку КЛ-10кВ смонтировали,испытали, в 12ч 52м КЛ-10кВ вкл.
15	Бугурусланский КЭС п/с Северная (МЭС)	ф.СВ-6 (СПО)	ТП-23 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Дуговая защита ТМ-2, откл вводной В -10кВ 2СШ на п/с Северная	08.04.2019	07ч22м	08ч00м	0ч38м	повторно вкл.	школа (резерв)	
16	Бугурусланский КЭС п/с Северная (МЭС)	ф.СВ-3 (СПО)	ТП-18,19,20,21 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Дуговая защита ТМ-2, откл вводной В -10кВ 2СШ на п/с Северная	08.04.2019	07ч22м	08ч00м	0ч38м	повторно вкл.	жильё, быт	
17	Бугурусланский КЭС п/с Северная (МЭС)	ф.СВ-10 (СПО)	ТП-1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	Дуговая защита ТМ-2, откл вводной В -10кВ 2СШ на п/с Северная	08.04.2019	07ч22м	08ч00м	0ч38м	повторно вкл.	жилой сектор	
18	Бузулукский КЭС п/с 7А мкр-он (абонентская)	ф.КНС (ОКЭС)	ТП-207 2СШ, 172 2СШ, 200, 472,368 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена концевая муфта КЛ-6кВ (ОКЭС) в ТП-368 до оп.20	МТЗ	08.04.2019	15ч16м	16ч11м	00ч55м	вкл. ф.КНС до ТП-200	КНС (резерв), котельная (резерв), школа (резерв), жилой сектор, быт	ТП-472, 368 2СШ запитали в 16ч57м по ремонтной схеме, на оп.20 откинули шлейфа поврежд.КЛ, вкл ВЛ от ТП-200 ф.КНС в 18ч07м. 09.04.2019 КЛ восстановлена , вкл.
19	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергонефть)	ф. 1 (ОКЭС)	ТП-51,163, 221 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонента отключили ТП-221 (абонентская)	Земля	09.04.2019	13ч00м	13ч43м	00ч43м	отключили ЛР-014 ф вкл.	водозабор (резерв) водохранилище	
20	Бугурусланский КЭС п/с Фрунзе (СЭС)	ф.Фр-2 (ОКЭС)	ТП-8,31,53,9,3,42,56,63,64, 1,54,36,38,52,65,41,2,67 (ОКЭС) ТП-5,4,6,47 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-10кВ ф.Фр-2 возле опоры №3 обнаружена ворона	ТО АПВ успешное	12.04.2019	12ч19м	12ч19м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	ЦРБ (резерв), дет. Сад, жилой сектор, быт	

21	Бугурусланский КЭС п/с Фрунзе (СЭС)	ф.Фр-1 (ОКЭС)	ТП-10,55,33,12,15,34,37,26, 25,46,32,13,27 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	ТО	12.04.2019	12ч19м	12ч27м	00ч08м	Повторно вкл.	Молокозавод, школа, жилой сектор, быт.	
22	г.Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-8 (ОКЭС)	ТП-3102, 3041 1СШ (ОКЭС), ТП-1703 2СШ, 1890 2СШ, 1899 2СШ, 1897 2СШ (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-10кВ (ОКЭС) ф.59-8 от ТП-1899 до ТП-3102	ТО	13.04.2019	05ч22м	07ч02м	01ч40м	На ТП-3102 откл ВН в ст ТП-1899 ф.59-8, на ТП-1897 вкл ВН в ст ф.68-22	Магазины, АЗС, жилой сектор	Вывели поврежденный КЛ, вкл ф.59-8 до ТП-1899 в 07ч54м
23	г.Оренбург РП-52(ОПО)	ф.52-1(ОПО)	ТП-3103 1-СШ 10кВ(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ(ОПО) от РП-52 до ТП-696 ф.52-1.	ТО	14.04.2019	08ч48м	09ч37м	00ч49м	ОПО на ТП-696 вкл. СР-10кВ.	Жилой сектор,быт.	
24	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП-229,232,304 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ОрПО причину отключения не сообщают	не сообщают.	14.04.2019	18ч15м	18ч20м	00ч05м	Повторно включили.	Баня,СНТ.	Произвели осмотр ВЛ-10кВ отпайки в сторону ТП-229,304,232 и ТП,видимых повреждений не обнаружено.
25	Оренбург п/с Западная "ЦПО"	ф.3-4 (ОПО)	РП-8 (1СШ 6 кВ) (ОКЭС) ф.8-1, 8-5, 8-3 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Западная откл. В ввод 1 СШ 6кВ	Земля фазы "С"	16.04.2019	00ч24м	00ч30м	00ч06м	на п/с Западная откл. ф.3-8 (ОПО), 1 СШ 6 кВ вкл.	Абоненты ОПО, РЖД.	Повреждение на ф.3-8 (ОПО)
26	Оренбург п/с Западная "ЦПО"	ф.3-9(ОПО)	РП-4 (2СШ 6кВ) (ОПО) ТП-3013 (2СШ 6кВ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Западная откл. В ввод 1 СШ 6кВ	Земля фазы "С"	16.04.2019	00ч24м	00ч30м	00ч06м	на п/с Западная откл. ф.3-8 (ОПО), 1 СШ 6 кВ вкл.	ФСБ(резерв), ЦПС (резерв), больница №3 (резерв), хлебопродукт (резерв), жилой сектор, быт.	Повреждение на ф.3-8 (ОПО)
27	Беляевский РУЭС п/с Дубенская(ЦПО)	ф.Ду-5(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 1,3	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На абонентском участке ВЛ произошел обрыв.	МТЗ	16.04.2019	14ч55м	16ч11м	01ч16м	Откл. поврежденный абонентский участок ВЛ, вкл. ф.Ду-5	Жилой сектор, школа, карьер	

28	Переволоцкий РУЭС п\с Переволоцкая(ЦПО)	ф.3(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):16,17,3,35,37,38,4,42,47,49,5,50,51,52,53,57,58,59,62,67,7,75,77,9,96,68,70,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ(ОКЭС) выход с п\с Переволоцкая на опору №1	ТО, АПВ не успешно	16.04.2019	16ч47м	17ч20м	00ч37м	Вывели поврежденную КЛ, запитали через ф.8	Больница(резерв), КНС(резерв), котельная, школа, д\сад, жилой сектор, быт	17.04.2019 16ч30м КЛ восстановили вкл.
29	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП-229,304 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РТП до ТП-229	МТЗ	17.04.2019	03ч45м	16ч08м	12ч23м	восстановили КЛ ф. 47 вкл.	Баня,СНТ.	
30	г. Оренбург ТП-3014(ОКЭС)	РУ-6 КВ (ОКЭС)	ТП-3014 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	РУ-6 кВ кошка попала под напряжение	сгорело 2 ПК	17.04.2019	07ч30м	08ч02м	00ч32м	убрали кошку, заменили ПК	ЦТП	
31	Оренбург ТП-3023(ОКЭС)	ТМ-2(ОКЭС)	ТП-3023 2СШ-6кВ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр электрооборудования причины не выявил. Напряжение 2СШ-0,4кВ ТП-3023 - 245-242-245В	Сгорел ПК-50А по ф.С	18.04.2019	00ч02м	00ч47м	00ч45м	На ТП-3023 заменили ПК ТМ-2, вкл.	Кож. Диспансер (резерв), ЦТП(резерв), Мегафон (резерв), жилой сектор.	
32	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП-229,304 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в другой сетевой организации	ТО	18.04.2019	08ч43м	09ч10м	00ч27м	откл. поврежденный участок .ф 47 вкл.	Баня,СНТ.	при включении РЛНД Р-47 в сторону ТП-231,233,392 (абонентские) откл. ф. 47
33	Орский КЭС п/с."Заводская"(ВПО)	ф.47(ОрПО)	ТП-229,304 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в другой сетевой организации	ТО	18.04.2019	18ч14м	18ч35м	00ч21м	откл. поврежденный участок .ф 47 вкл.	Баня,СНТ.	при включении РЛНД Р-47 в сторону ТП-231,233,392 (абонентские) откл. ф. 47
34	г. Оренбург РП-82 (ОКЭС)	ф. 82-6 (ОПО)	ТП-265, 664 (ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ от ТП-265 до ТП 664 (ОПО)	земля	21.04.2019	02ч20м	04ч37м	02ч17м	откл. поврежденную КЛ ф вкл.	абоненты ОПО	

35	г. Оренбург п/с Юго Восточная (ЦПО)	ф. ЮВ-5 (ОПО)	ТП-3009 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОПО	земля	21.04.2019	02ч49м	04ч08м	01ч19м	ТП-3009 запитали по ф. 10-23	жилой сектор	
36	Бузулукский КЭС п/с Бузулукская (ЗПО)	ф. Тех. Училище (ОКЭС)	ТП-102, 144, 334 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-6кВ от ТП-237 до ТП-334 (ОКЭС)	земля	22.04.2019	13ч27м	13ч44м	0ч17м	Откл. поврежденную КЛ от ТП-237 до ТП-334. 2СШ ТП-334,102, 144 запитали по ф. Красный флаг-2.	Жилой сектор, быт.	КЛ-6кВ от ТП-237 до ТП-334 восстановлен и вкл ф.Тех.училище по норм.схеме в 18ч05м
37	Орский КЭС п/с."Елшанская" (ВПО)	ф.Е-20, РП-12 1СШ (ОрПО)	ф.1 : ТП-155, 203, 197 (ОКЭС) ТП-1198 (абонентская); ф.6 : ТП-148 (ОКЭС); ф.24 (ОрПО): ТП-151, 412 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Обрыв ВЛ-10кВ в сетях ОрПО	ОрПО не сообщает	22.04.2019	18ч22м	18ч57м	00ч35м	РП-12 запитали по ремонтной схеме.	НС,жилье, быт, СНТ	
38	Кувандыкский РУЭС п/с Кувандыкская(ВПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):701-724,727,728,730,731,732,733,734,735.736,737	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	15 Прочее	Прорыв водяной трубы в охранной зоне ВЛ-10кВ.	Защита не срабатывала	23.04.2019	12ч21м	12ч48м	00ч27м	Отключили ф.7, откинули шлейфа на опоре 101\1 для производства восстановительных работ, вкл. ф.7	Школа, НС, быт, жилой сектор	ТП-718,732,727,728,734,731,722,721,723 без У(жилой сектор,быт). В 17ч36м подключили шлейфа и запитали все ТП.
39	г.Оренбург РП-58 (ОКЭС)	ф.58-7 (ОКЭС)	ТП-3221 (1 СШ 10кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-58 до ТП-3221 ф.58-7	ТО	23.04.2019	23ч04м	23ч26м	00ч22м	откл. поврежденную КЛ, на ТП-3221 РУ-0,4кВ вкл. СР	Обл. Больница	КЛ-10кВ ф.58-7 восстановлен и вкл в 21ч37м 25.04.2019
40	г.Оренбург п/с Береговая (ЦПО)	ф.Б-6 (ОКЭС)	РП-58 (1 СШ), ф.58-9, ТП-3371 (1 СШ 10 кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от п/с Береговая до РП-58 ф.Б-6	"Земля" фазы "В"	24.04.2019	00ч08м	00ч09м	00ч01м	На РП-58 откл. ф.Б-6, вкл. ф. Кр-6.	Обл. Больница	КЛ-10кВ ф. Б-6 восстановлен 25.04.2019
41	Октябрьский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.103(ОКЭС)	ТП(ОКЭС): 57,8,4,5,75,42,58,59,45,65,74,46,60,61,62,64,72	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-57 поврежден разрядник	МТЗ	24.04.2019	08ч00м	08ч15м	00ч15м	Отключили РТП-57, вкл. ф.103. Заменяли разрядник на ТП-57, вкл.	Жилой сектор,быт.	В 10ч00м вкл. ТП-57
42	г. Оренбург РП-58 (ОКЭС)	ф. 58-8 (ОКЭС)	ТП-3465 2СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	при поведении земляных работ повредили КЛ-10 кВ ф.58-8 (ОКЭС) от РП-58 до ТП-3465	ТО	25.04.2019	11ч07м	11ч33м	00ч26м	ТП-3465 2 СШ запитали по ф. 58-9	Обл. больница	ВРУ гл. корпуса перевели нагрузку на ввод №1 в 11ч18м. КЛ-10кВ ф.58-8 восстановлен и вкл в 21ч37м

43	Амбулацкий РУЭС ТП-40 (ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	ТП-40 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	на ТП 40 поврежден ТМ	сгорело 3 ПК	26.04.2019	10ч00м	13ч05м	03ч05м	заменяли ТМ. ТП вкл.	водовод (резерв)	
44	г.Оренбург п/с Заречная (ЦПО)	ф.Зар-7 (ОПО)	ТП-3311 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Пореждение в сетях ЦПО	Земля	27.04.2019	15ч39м	16ч04м	00ч25м	ТП-3311 перевели на резервное питание	База (ОКЭС), "Оренбургоблгаз данстрой"	
45	Медногорский РУЭС п/с Медногорская- городская (ВПО)	1-СШ 10 кВ (ВПО)	ф. 1, 2, 3, 4, 22, 23 (ОКЭС) КЛ 1-Мед: 12, 13, 14, 15, 16, РП2, РП 3: 11(2), ТП-15, 1, 2, 3, 4(0), 4(1), 5, 6, 7, 131, РП 3: 11(1), 1410, 1411, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, РП1, 2-Мед: 191, 21, 22(1), 22(2), 23, РП1, РП 1: КЛ 6: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, КЛ 7: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 20-Мед: 13А1(2), 13А1(3), 203(1), 203(2), 204, 205, 37, РП4, РП 4: КЛ 13А: 13А1(1),	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/сМедногорская- городская в яч. МГ-23 обнаружена кошка.	ВПО не сообщают	27.04.2019	15ч10м	16ч37м	01ч27м	На п/с Медногорская- городская убрали кошку вкл. 1 СШ	Больница (резерв), тепловпункт(резерв) , школа, ростелеком (резерв), жилой сектор, быт.	
46	Оренбург РП- 79(ОПО)	2 СШ-10кВ(ОПО)	ТП:3107(2),3106(2),3008(2),30 10(2)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На РП-79 откл. 2СШ-10кВ	МТЗ	27.04.2019	23ч05м	23ч14м	00ч09м	ОПО повторно вкл. 2 СШ	Жилой сектор, быт.	
47	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п\с Айдырля- тяговая(РЖД)	ф.2(РЖД)	ТП(ОКЭС):15,17	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	МТЗ	28.04.2019	05ч10м	07ч15м	02ч05м	РЖД вкл. ф.2	Жилой сектор, быт.	
48	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль- Илецкая(ЦПО)	ф. Си-11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):30,31,33,61,29,100, 101,38,36,218,37,162,35,15,16 3,14,51,24,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Дождь. Осмотр видимых причин отключения не выявил.	ТО, АПВ не успешно	28.04.2019	04ч53м	05ч04м	00ч11м	ЦПО повторно вкл. ф.Си-11	Жилой сектор, быт, котельная	
49	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль- Илецкая(ЦПО)	ф.Си-18 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):41,20,34,22,110,82, 7,95,23,11,74,78,118,21,26,28, 139,160,47,58	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф. Си-18, опора №183 поврежден изолятор фазы "С"	земля	28.04.2018	04ч53м	05ч38м	00ч45м	Поочередно вкл. ф.Си-18 до ТП- 118.Большую часть ТП запитали.	Жилой сектор, быт	В 10ч47м устранили повреждение, ф.Си-18 вкл. полностью.
50	Соль-Илецкий РУЭС п\с Соль- Илецкая(ЦПО)	ф. Си-11(ОКЭС)	ТП(ОКЭС):30,31,33,61,29,100, 101,38,36,218,37,162,35,15,16 3,14,51,24,79	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ВЛ-10 кВ ф. Си-11, опора №36 отгорел шлейф фазы "А"	ф.Си-11 не откл.	28.04.2019	09ч48м	10ч43м	00ч55м	Устранили повреждение, ф.Си 11 вкл.	Жилой сектор, быт, котельная	

51	Соль-Илецкий РУЭС п/с Соль-Илецкая(ЦПО)	1-СШ 10 кВ (ЦПО)	ф.11,18,14 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО причину откл. не сообщают	Земля	28.04.2019	15ч00м	15ч35м	00ч35м	ЦПО повторно вкл. 1 СШ на п/с Соль-Илецкая	Больница (резерв), п.Соль-Илецк.	
52	Абдулинский КЭС п/с Тяговая-Абдулино (РЖД)	ф.Бактак (РЖД)	ТП-13, 52, 73, 15, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Ветер. РЖД о причине откл. не сообщают	Земля.	28.04.2019	15ч55м	16ч50м	00ч55м	РЖД повторно вкл.	Водокачка №7, жилой сектор, быт.	
53	Бугурусланский КЭС п/с Городская (СПО)	ф.Г-3 (ОКЭС)	ТП-152,49,68,6,21,206,60, 28, 5, 15, 26, 29 (ОКЭС) ТП-28, 15 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер, дождь	АПВ успешное	28.04.2019	15ч32м	15ч32м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	Школа, 2-Д/С, НС, жилой сектор, быт.	
54	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.Л-5 (ОКЭС)	ТП-203,207,156,144,145, 143, 170,110,93,159,114, 100, 96, 109,120,72,82,107, 180 (ОКЭС) ТП-129,104,153 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер, дождь.	АПВ успешное	28.04.2019	15ч56м	15ч56м	Время срабатывания АПВ.	АПВ успешное	2-Котельные (резерв), котельная, ВНС№6, жилой сектор, быт.	
55	Бугурусланский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Ю-4	ТП-148,103,160,130,44 (ОКЭС) ТП-77 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ- 6 кВ в пролете опор №62-№ 63 упало дерево.	ТО	28.04.2019	16ч00м	17ч40м	01ч40м	убрали дерево, на РП-1 ф.Ю-4 вкл.	2-котельные (резерв), школа, жилой сектор, быт.	
56	г.Оренбург РП-15 (ОПО)	ф.15-4 (ОПО)	ТП-3004 (1 СШ 10кВ) (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	28.04.2019	16ч40м	17ч05м	00ч25м	ТП-3004 1 СШ запитали по ф.24-5	МКБ№5 Хирургия (резерв), приемный покой (резерв), Реанимация (резерв).	
57	Медногорский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф. 7 (ОКЭС)	ТП-72,74,78,76,75,79(ОКЭС) ТП-71,77 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Ветер, дождь, гроза. Отпайка в сторону ТП-77 абонента в ветках.	МТЗ	28.04.2019	18ч05м	18ч45м	00ч40м	откл.РЛНД в сторону ТП-77, ф.7 вкл.	Медногорский РУЭС, жилой сектор, быт.	Произвели опиловку деревьев на отпайке ВЛ ф.7, вкл ТП-77 в 13ч00м 29.04.2019
58	Кувандыкский РУЭС РП- РТП 1"Главная" (РЖД)	ф.6 (РЖД)	ТП-725, 726 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На участке РЖД упала деревянная опора	РЖД не сообщают	28.04.2019	18ч30м	20ч45м	02ч15м	убрали дерево. Ф вкл.	Жилой сектор.	

59	Сорочинский КЭС п/с Промбаза (Энергонефть)	ф.16 (ОКЭС)	ТП-204,13,22,61,208,223, 213, 220 (ОКЭС) 124,123,125,181,189, 126, 132,131,129,130,133, 134,136, 146,215,137,160 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-10 кВ откл. КРУН№4 ВЛ-10 кВ обрыв провода в пролете опор №72-6-3-3 и №72-6-3-5, в результате срыва кровли с ж/д. На ТП 121 поврежден разрядник фазы "А "	ТО	28.04.2019	18ч00м	22ч18м	04ч18м	устранили обрыв ф. 16 вкл. Откл. 7 ТП	2-скважины, школа, передатчик цифрового вещания (резерв), жилой сектор, быт.	в 22ч58м вкл. 6 ТП ТП-121 демонтировали разрядник тп вкл. в 00ч31м
60	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.14 (ОКЭС)	ТП- ,219а,244,204,228,227,275,23 2,266,237,279,256,201,281,21 5,292,252,230,242,218,246,31 1,233,224,283,293 - 315,316(ОКЭС) ТП-276,307 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причины не выявил.	земля	28.04.2019	21ч00м	21ч30м	00ч30м	откл. реклоузер №1 Ф.14 запитали по ф 8	жилой сектор, быт пормзона	После осмотра вкл. ТП- 315, 316 промзона (ОКЭС) ТП -276, 307 (абонентские) в 10ч12м. 29.04.2019
61	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП- 282,200,261,249,219,205,205, 254,206,207,287,209,274,309, 211,210,288,208,294,212,272, 220	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	гроза,дождь, произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	земля	28.04.2019	21ч00м	21ч50м	00ч50м	откл. ЛР-15-4 ф. вкл	жилой сектор быт	полностью ф. 15 вкл. 23ч30м
62	Орский КЭС РП-12 (ОрПО)	ф. 24 (ОрПО)	ТП-412,151 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ОрПО не сообщает	ТО	28.04.2019	21ч10м	22ч50м	01ч40м	повторно вкл	жилой сектор	осмотрели ТП-412,157 (ОКЭС) повреждений нет
63	Оренбург п/с Восточная (ЦПО)	ф.В-5 (ОПО)	ТП-3027 2СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	29.04.2019	08ч56м	09ч18м	00ч22м	запитали 2СШ ТП- 3027 по ф.Зап-12	КНС (резерв), ЦТП (резерв), жилой сектор, магазин.	
64	Кувандыкский РУЭС п/с Тяговая (РЖД)	ф.5-Э (РЖД)	ТП-730 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД.	РЖД не сообщают	29.04.2019	10ч16м	10ч22м	00ч06м	повторно вкл	Котельная (резерв), спорт.школа, жилой сектор	
65	Орский КЭС РП- 14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402,160, 161 (ОКЭС) ТП- 159, 162 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ст абонентских ТП-159, 162 - СНТ	земля	29.04.2019	15ч28м	18ч37м	03ч09м	На ТП-161 откл ВН в ст. ТП-159,162, вкл. ф.13	жильё, быт, СНТ	абонентские ТП- 159,162 - СНТ вкл 9ч45м 30.04.19г.
66	Орский КЭС РП- 21 (ОрПО)	ф.6 (ОрПО)	ТП-422 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОрПО	земля	29.04.2019	15ч28м	16ч30м	01ч02м	вкл.	жильё, быт	

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА.	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

16 Не выявленная, неустановленная причина