

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или высланными отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Февраль 2019 г.
название (ф.и.о. Ф.И.О.) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (наим. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	Медногорский РЭС ТП-223 (ОКЭС)	гр.8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Превышение номинала ПН по фазе С на ТП-223. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ обнаружили поврежден ввод ж/д по ул.Нагорная 2. Нагрузка после вкл. гр.8 -56-54-57А	Сгорел ПН-100А по ф.С	02.02.2019, 03.02.2019	21ч10м	00ч32м	03ч22м	откинули поврежденный ввод ж/д по ул.Нагорной 2, заменили ПН и вкл гр.8	жилой сектор (фаза С)	Откл. отайку ВЛ-0,4кВ на оп.7 в ст. ул.Халтурина, произвели осмотр ВЛ, обнаружили поврежден ввод ж/д по ул.Нагорной 2 (выполнен коаксиальным проводом)
2	Бугурусланский КЭС КТП-198 (ОКЭС)	гр. Арктика (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждение в сетях абонентов	Откл. АВ-100А	05.02.2019	11ч15м	11ч30м	00ч15м	повторно вкл. автомат.	ООО Арктика	
3	Переволочный РЭС ТП-13(ОКЭС)	гр.9(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	Откл. гр. Для тушения пожара в ж/д	Защита не срабатывала	13.02.2019	22ч50м	23ч35м	00ч45м	Откинули ввод, вкл.	Жилой сектор	
4	г.Оренбург ТП-495 (ОПО)	гр.Салмышская 7/2 (ввод№2)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4 кВ (ОКЭС) от ТП-495 до ВРУ ж/д Салмышская 7/2	ПН-250 А фазы "в", "с"	15.02.2019	15ч26м	15ч26м	00ч00м	откл. поврежденную КЛ, ж/д Салмышская 7/2 запитан по вводу№1	Жилой дом	
5	Орский КЭС ТП-873(ОрПО)	гр.Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	Во дворе дома по ул.Шалина №3 в результате ДТП повреждена ж/б опора, виновник с места скрылся.	гр. не отключалась	16.02.2019	15ч50м	15ч50м	00ч00м	В 18ч20м заменили поврежденную ж/б опору.	уличное освещение.	
6	Бугурусланский КЭС КТП-16 (ОКЭС)	гр. Школьная (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Из-за схода снега с крыши частного жилого дома по ул. Спортивная 43 произошел схлест провода на вводе в дом.	Отключился АВ-160А.	17.02.2019	06ч40м	07ч38м	00ч58м	По ул. Спортивная 43 устранили схлест провода, группу на ТП-16 вкл.	жилой сектор	
7	Бугурусланский КЭС ТП-4 (ОКЭС)	гр.РУС (Ростелеком)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в ВРУ офиса Ростелеком..	Отключился АВ-200А.	17.02.2019	08ч15м	08ч45м	00ч30м	В ВРУ отключили поврежденный участок, гр.РУС на ТП-4 вкл.	офис Ростелекома.	
8	Сорочинский КЭС ТП-12 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Поврежден каб. ввод абонента по ул.Фурманова 41	Откл. АВ-160 А	18.02.2019	16ч10м	16ч35м	0ч25м	Повторно вкл.	Жилой сектор, быт	
9	г.Оренбург ТП-3048 (ОКЭС)	гр.№3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Схлест проводов в пролете опор №22 и №23 ВЛ-0,4кВ гр№3 от ТП-3048	ПН-250 А фазы "С"	18.02.2019	15ч12м	16ч59м	1ч47м	Устранили повреждение, Гр. Вкл.	Жилой сектор	
10	Бузулукский КЭС ТП-334 (ОКЭС)	гр. Ул. Освещение (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №14, виновник с места скрылся.	Группа не откл.	19.02.2019	02ч15м	02ч15м	00ч00м	Замена опоры будет производиться в рабочее время.	Ул. Освещение	20.02.2019 заменили опоры
11	Бугурусланские КЭС ТП-125 (ОКЭС)	гр.Шевченко (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Снег. Осмотр причины откл. не выявил	АВ-160 А	19.02.2019	03ч45м	05ч05м	01ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
12	Сорочинские КЭС ТП-18 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Снег. Осмотр причины откл. не выявил.	АВ-160 А	19.02.2019	06ч25м	06ч35м	00ч10м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
13	Бугурусланские КЭС ТП-113 (ОКЭС)	гр.Сосновая/Лесопарковая (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.2-3 обнаружили схлест проводов.	АВ-100 А	19.02.2019	08ч18м	08ч45м	0ч27м	устранили схлест, вкл АВ	Жилой сектор	
14	Сорочинские КЭС ТП-142 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	Ветер. На ВЛ-0,4кВ гр.2 в пролёте оп.16/1- 16/3 и оп.16/1/5-16/1/6 обнаружили схлест проводов.	АВ-250А	19.02.2019	12ч15м	14ч15м	02ч00м	устранили схлест, произвели перетяжку проводов, вкл	Жилой сектор	
15	Шарлынский РЭС ТП-36 (ОКЭС)	гр.№2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Осмотр причины откл. не выявил. Нагрузка гр.2 24-12-26А	ПН-100А	19.02.2019	15ч15м	15ч45м	0ч30м	Повторно вкл.	Жилой сектор	
16	Бугурусланский КЭС КТП-136 (ОКЭС)	гр. ул. Вторая Совхозная(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На КТП-136 отключился автомат 100А. Нагрузка: А-57А; В-143А; С-49А.	Отключился автомат 100А.	20.02.2019	20ч50м	21ч00м	00ч10м	Повторно включили автомат	Жилой сектор	

17	Бузулукский КЭС ТП-472(ОКЭС)	гр. ул. 5 Линия(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ТП-472 отключили группу для тушения пожара частного жилого дома по адресу ул. 5 Линия №28.	группа не отключалась.	20.02.2019	22ч00м	22ч35м	00ч35м	На опоре отключили ввод в дом ул. 5 Линия №28, группу вкл.	Жилой сектор	
18	Бугурусланский КЭС КТП-40 (ОКЭС)	гр.Модуль (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, повреждена ж/б опора №10, виновник с места скрылся.	АВ-160 А	21.02.2019	16ч40м	19ч15м	02ч35м	заменяли опору гр. Вкл.	строительная компания "Модуль" столарка,	
19	г.Оренбург ТП-3032 (ОКЭС)	гр.Кима (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛ-0,4кВ гр.Кима в пролёте оп.1/1-1/2 обнаружили схлест проводов и ветки дерева касаются проводов	2хПН-250А	22.02.2019	14ч00м	16ч40м	02ч40м	Опилили дерево, устранили схлест, вкл гр.Кима	жилой сектор	
20	г.Оренбург ТП-3171 (ОКЭС)	гр.З (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	На ВЛ-0,4кВ гр.З оторел прокол-зажим магистрального провода на оп.26 (ОКЭС)	АВ-не откл.	23.02.2019	15ч20м	20ч16м	04ч56м	заменяли прокол-зажим гр вкл.	жилой сектор по ул Заречная	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или запланированными отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Феараль 2019 г.
название (ф.и.о., Р/УЭС) ОУГ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушения	Срабатывание коммутации (тип, у.н.а)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Осуществленные переключения (электроустановки)	Примечание
	ПС или РП	№фид.	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сакмарский РЭС п/с "Сакмарская" (ЦПО)	ф.6 (ЦПО)	ТП-83(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение на ВЛ-10кВ ф.6 ЦПО	Земля на фазе "В".	01.02.2019	10ч45м	14ч35м	3ч45м	ЦПО отключили поврежденный участок ф.6 включили	Посёлок Рыбхоз. Два двух этажных жилых дома(8-квартир).	
2	Сорочинский КЭС п/с Промбаза(Э negro нефть)	ф. 16 (ОКЭС)	ТП-128,223,213,220, 204,208 (ОКЭС) ТП-124,126,132,131, 130,129,134,133, 215,146,137 (абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	ДТП, на ВЛ-10кВ ф.16 сбита опора №72/7	ф.16 на п/с."Промбаза" не отключался	04.02.2019	18ч06м	21ч30м	03ч24м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР№164, затем сбину опору, в 21ч30м ЛР№164 вкл.	Телевышка (резерв) жилой сектор быт, промзона	
3	Бузулукский КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.Маяк-1 (ОКЭС)	ТП:35,487,273,372(резерв),309(резерв), 245,422, 486, 428, 455,467 (резерв), 375 (резерв), 299 (резерв), 269 (резерв), 21,75, 22,47,398,397.	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ от Р-85 до ТП-428.	ТО	06.02.2019	10ч34м	11ч26м	00ч52м	откл. Р-85 , ф.Маяк-1 вкл.	Дет. Сад (резерв), Ретроспектор (резерв), Пром.Зона, жилой сектор, быт	
4	Акулаевский РЭС п/с Акулаевская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-17,20,5,35,58,27, 62,8,7,9,69,10,84, 3,68,28,50,57,49, 33 (ОКЭС) ТП-85,95,100 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	на ТП-84 поврежден разрядник	земля	07.02.2019	21ч00м	21ч41м	00ч41м	На ВЛ-10кВ отключили ЛР№ 15-21 ф. вкл. (ТП-8,9,85,84,57,51. отключены)	жилой сектор,магазин магнит.(ростелеком-тп-85),полиция,администрация,котельные 4шт от тп-5,тп-35,тп-62,тп-15	на ТП-84 демонтировали поврежденный разрядник, ф. 15 полностью включили 23ч50м
5	г. Оренбург п/с Овощевод (ЦПО)	ф.Ов-16 (ОПО)	РП-54 2СШ-10кВ(ОПО); ТП-3065 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На п/с Овощевод откл. "В" ф.Ов-16	ТО	08.02.2019	13ч58м	14ч03м	00ч05м	На РП-54 откл."В" ф. О-16, вкл. СШ-10кВ	Жилой сектор, быт.	
6	г. Оренбург п/с Степная (ЦПО)	ф. СТ-45 (ОКЭС)	РП-68 1 СШ (ОКЭС) ТП-1744 1СШ,1745 1СШ,1746 1СШ,1747 1СШ, 1741 1СШ,1743 1СШ,1748 1СШ,1742 1СШ (ЭнергоАльянс)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	в РП-68 яч. ф. 68-20 повреждена кабельная разделка КЛ-10 кВ (ЭнергоАльянс)	МТЗ	09.02.2019	01ч39м	02ч39м	01ч00м	РП-68 РВ-10 кВ вывели 1СШ (копоть в яч.68-20), РУ-04кВ отключен вводной рубильник 1 СШ включен СР	Жилой сектор, быт.	в 22ч28 очистили оборудование, восстановили поврежденный КЛ-10 кВ, на РП-68 запитали 1 СШ 10кВ вкл. ф.68-20.
7	г. Оренбург РП-2 (ОПО)	ф.2-8(ОПО)	ТП-3013 1СШ (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение на ТП-1251 (абонентская)	ОПО не сообщают	12.02.2019	15ч41м	16ч10м	0ч29м	На ТП-3013 откл. ф. 2-8, вкл. СРВ-6кВ	ФСБ (резерв), ЦПС (резерв), главнотчмаш(резерв),больница №3 (резерв), жилой сектор, быт.	
8	Шарлыкский РЭС п/с Шарлыкская (ЦПО)	ф.5(ОКЭС)	ТП-24(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-24 сгорело 2 ПК-15А. Осмотр причину не выявил.	2ПК-15А	13.02.2019	18ч40м	19ч26м	00ч46м	Заменяли ПК, произвели осмотр. Включили	2 двухэтажных ж/д, база Агроснаб	ф. 5 на п/с Шарлыкская не откл.
9	Беляевский РЭС п/с Дубенская (ЦПО)	ф.4 (ОКЭС)	ТП-2,4,6,12 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	ВЛ-10кВ ф.4 опора №24 поврежден изолятор ШФ-10 фазы "А".	земля	16.02.2019	05ч35м	10ч22м	04ч47м	Заменяли повреждённый изолятор на опоре №24,ф.4 вкл.	водозабор, жилой сектор	
10	Орский КЭС,Домбаровский РЭС п/с "Домбаровская-1"(ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-141,201,202,252(ОКЭС). ТП-12,13,71(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Сильный мокрый снег.	МТЗ фазы "А".	16.02.2019	15ч43м	16ч35м	00ч52м	Повторно вкл.	Жилой сектор,быт,гайский й ГОК,воинская часть,вышка МТС.	
11	г.Оренбург РП-51(ОПО)	ф.51-8(ОПО)	ТП-3152 2-СШ 10кВ,3153,3154(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в смежных сетевых организациях.	МТЗ	17.02.2019	15ч34м	15ч36м	00ч02м	На РП-51 повторно вкл. В ф.51-8.	Жилой сектор,быт,КНС-резерв,детсад-резерв,мини-котельная-резерв.	Произвели осмотр ТП-3152,3153,3154 видимых повреждений не обнаружено.
12	г.Оренбург РП-58(ОКЭС)	ф.Б-6 (ОКЭС)	РП-58 1СШ, ТП-3221 1СШ, ТП-3371 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ ф.Б-6 (ОКЭС) от пс Береговая до РП-58 по ф.С	ЦПО не сообщают	18.02.2019	13ч43м	14ч22м	0ч39м	1СШ-10кВ на РП-58 запитали по ф. Кр-6	ОКБ №1 (резерв), ЦТП (резерв), котельная (резерв)	КЛ-10кВ ф.Б-6 от п/с Береговая до РП-58 23.02.19 восстановлен,сфазирован,включен.

13	Самарский РУЭС п/с "Самарская" (ЦПО)	ф.СК-9 (ЦПО)	ТП-15, 17, 18 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в ЦПО	земля	18.02.2019	14х16м	15х09м	0х53м	вкл.	юр.лица, жильё	
14	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.8 (ОКЭС)	ТП-208,175,80, 82,81,52,153,83,1 2,214,151,28, 64,57 (ОКЭС) ТП-160,74,188, 185 (Абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Снег. Осмотр причины откл. не выявил.	АПВ успешное	19.02.2019	01х34м	01х34м	00х00м	АПВ успешное	2-КНС (резерв), скважина (резерв), школа, дет. Сад, жилой сектор, быт.	
15	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,10,49,44, 35,9,33,43,8,47, 41,79,40,34,7,25, 45,24,42,26,27, 29,38,23,6,19, 164,216,5,30,18,5 9,217,56,147 (ОКЭС) ТП-203,167,60, 179, 158,194,54, 170, 180,174,32, 68, 159,55,149, 67,39,75,162 (абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Снег.	ТО	19.02.2019	01х34м	01х41м	00х07м	Повторно вкл.	Котельная №2 (без резерва), Котельная №3 (резерв), Поликлиника, скважина, дет. Сад, жилой сектор, быт.	В результате осмотра обнаружили падение снега на абонентскую ТП-167 ООО "Энергосеть", чистка от снега проведена, ТП вкл.
16	Сорочинские КЭС п/с Сорочинская (ЗПО)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-209,10,49,44, 35,9,33,43,8,47, 41,79,40,34,7,25, 45,24,42,26,27, 29,38,23,6,19, 164,216,5,30,18,5 9,217,56,147 (ОКЭС) ТП-203,167,60, 179, 158,194,54,	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. снег.	АПВ успешное	19.02.2019	04х11м	04х11м	00х00м	АПВ успешное	Котельная №2 (без резерва), Котельная №3 (резерв), Поликлиника, скважина, дет. Сад, жилой сектор, быт.	В результате осмотра обнаружили падение снега на абонентскую ТП-167 ООО "Энергосеть", чистка от снега проведена, ТП вкл.
17	г.Оренбург РП-Оренбург Нефть (ГазпромЭнерго)	ф.21Н (ГазпромЭнерго)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ГазпромЭнерго	МТЗ	19.02.2019	12х47м	15х15м	02х38м	вкл.	склад "Логистика", ГСК	
18	Соль-Илецкий РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.1-4 (ОКЭС)	ТП-59,107, 167, 60, 123, 124,146, 89, 142, 119, 85, 88, 86, 135, 84, 64, 91, 98, 92, 94, 103 1СШ (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛ-10кВ ф.1-4 упала ветка в пролёте оп.115-116	ТО	19.02.2019	16х00м	16х35м	0х35м	Откл. Р-32, вкл ф.1-4	дет.сад, скважина, жилой сектор, быт	На ВЛ убрали ветку и вкл. ф.1-4 полностью в 17ч20м
19	Сорочинский КЭС п/с Сорочинская (МЭС)	ф.8 (ОКЭС)	ТП(ОКЭС):12,28,5 2,57,64,80,81,82, 83,151,153,175,2 08,214	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Ветер. Осмотр видимых причин не выявил	Земляная защита, АПВ успешно	22.02.2019	01х13м	01х13м	00х00м	Произвели осмотр	Терминал(резерв), школа, д/сад, КНС(резерв), КНС, скважина(резерв), РТПЦ(резерв), жилой сектор	
20	Бугурусланский КЭС РП-2(ОКЭС)	1СШ-10кВ	ф.2 Микрорайон(ОКЭС):93,170,110,1 59,114,104,100,9 6,180,107,82,153, 72,109	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Поврежден опорный изолятор на 1 СШ-10кВ. Откл. секционный выключатель	МТЗ	22.02.2019	06х00м	06х38м	00х38м	Вывели на РП-2 1 СШ-10кВ. ф.2 Микрорайон запитали по ф. Л-1	3 котельные(резерв), д/сад, жилой сектор, быт	На РП-2 заменили изолятор и вкл 1СШ-10кВ по норм.схеме в 11ч05м
21	Бугурусланский КЭС п/с Лучевая (СПО)	ф.2Микро район (ОКЭС) запитан через ф.Л-1	ТП-93, 170, 110, 159, 114, 104, 100 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.2мкр-и оп.7 поврежден опорный изолятор	земля	22.02.2019	07х24м	09х15м	01х51м	Отключили на ВЛ-10кВ КРУН-7, заменили изолятор, вкл	7хТП 2котельные (резерв), дет/сад, жильё	На РП-2 заменили изолятор и вкл 1СШ-10кВ по норм.схеме в 11ч05м
22	Бугурусланский КЭС Северный РУЭС п/с Северная (СПО)	ф.Св-2 (СПО)	ТП-8, 13, 15 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях СПО	АПВ успешно	22.02.2019	01х16м	01х16м	00х00м	АПВ успешно	жилой сектор,быт	
23	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС п/с Ташлинская (ЗПО)	ф.9 (ОКЭС)	ТП-634, 633(2СШ), 631, 629, 626,623, 621,620,617,614, 612,509 (ОКЭС) ТП-901 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Мокрый снег. Осмотр электрооборудования причины не выявил.	МТЗ	22.02.2019	07х55м	09х00м	01х05м	Откл ЛР-11 отпайку в ст ТП-633, вкл ф.9	пром.зона, РУС, жилой сектор,быт	ТП-633 2СШ-РУС. Отпайку в ст ТП-633 осмотрели, причин не выявили, вкл в 10ч47м
24	Новосергиевский РУЭС п/с Новосергиевская (ЗПО)	ф.14 (ЗПО)	ТП-1405, 1406, 1407 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ в сетях ЗПО.	МТЗ	22.02.2019	12х40м	14х02м	01х22м	заменяли изолятор, вкл ф.14	котельная дет/сада(ДЭС), жилой сектор	
25	Саракташский РУЭС п/с Саракташская (ЦПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-208,209, 274, 287, 301,309,310 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр причины не выявил	ЦПО не сообщают	22.02.2019	14х26м	14х50м	00х24м	Произвели осмотр, вкл повторно	котельная (резерв), РУС, жилой сектор.	
26	Бузулукский КЭС п/с Погат (ОКЭС)	ф.10мкр-он (ОКЭС)	ТП-377, 392, 502,503, 504, 505, 506, 500, 391 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Поврежден КЛ-6кВ ф.10мкр-он от ТП-392 до ТП-502 (ОКЭС)	ТО	23.02.2019	07х40м	08х17м	00х37м	Вывели поврежденный КЛ, вкл ф.10мкр-он до ТП-392, до ТП-502 запитали по ф.11мкр-он	Жилой сектор, быт.	
27	Переволочный РУЭС ТП-50 (ОКЭС)	РУ-10 кВ	ТП-50 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-50 РУ-04 кВ повреждены Т.Т.	3-ПК	28.02.2019	12х25м	16х20м	03х55м	заменяли Т.Т. Заменяли ПК ТП вкл.	жилой сектор	