

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2019 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акбулакский РУЭС ТП-10(ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опоры№6-№7 произошел обрыв фазного провода.	Автомат 250А не отключался.	04.06.2019	01ч24м	01ч55м	00ч31м	Устранили обрыв провода,гр.№3 вкл.	Жилой сектор.	
2	Орский КЭС ТП-49 (ОрЮП)	ЩС уличного освещения (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветер. На ВЛИ-0,4кВ уличного освещения (ОКЭС) упало дерево, в результате обрыв провода в пролёте опор №25-27.	Группа не отключалась.	05.06.2019	12ч05м	17ч05м	05ч00м	убрали дерево, восстановили СИП, группу вкл.	Уличное освещение	
3	Медногорский РУЭС ТП-142	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опор №7/9-№7/10 упало дерево.	Группа не отключалась.	05.06.2019	16ч44м	17ч59м	01ч15м	убрали дерево гр вкл.	Жилой сектор.	
4	Бугуруславский КЭС КТП-4	гр.1 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар на лесопилке в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ гр.1 (ОКЭС)	Гр.1 отключили для безопасного тушения	05.06.2019	19ч33м	20ч05м	00ч32м	потушили пожар, вкл гр.1	жильё, быт	
5	Медногорский РУЭС ТП-464 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛИ-0,4кВ в пролёте опор №4 -№5 произошло повреждение нулевой и фазной жилы, в результате трения СИП об дерево.	гр.№3 не откл.	06.06.2019	16ч15м	17ч51м	01ч36м	устранили повреждение, гр.№3 вкл.	Жилой сектор, ГСК.	
6	Александровский РУЭС ТП-81 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Советская 130	Гр.1 отключили для безопасного тушения	07.06.2019	02ч05м	02ч22м	00ч17м	потушили пожар, вкл гр.1	Жилой сектор, быт.	
7	Бузулукский КЭС Гравеский РУЭС ТП-5 (ОКЭС)	гр.№3(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Октябрьская 15	гр.№3 отключили для безопасного тушения	10.06.2019	06ч40м	07ч25м	00ч45м	откл. ввод в дом, гр.№3 вкл.	Жилой сектор, быт.	
8	г.Оренбург ТП-3091 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Камаз при разгрузке песка по ул.Цветочной д.7а п.Нежин-3 поврал СИП (ОКЭС) гр.2.	АВ	10.06.2019	12ч20м	16ч26м	04ч06м	восстановили СИП, вкл гр.2	жилой сектор	
9	Медногорский РУЭС ТП-63 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д ул.Кирова 16а кв.12	гр.№1 отключили для безопасного тушения	10.06.2019	22ч55м	23ч13м	00ч18м	в ВРУ дома отк. Вводной АВ, гр.№1 вкл.	Уралспецстрой, ГСК, жилой сектор, быт.	
10	Октябрьский РУЭС ТП-23 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в здании администрации района, поврежден ввод 0,4кВ абонента.	гр.№2 отключили для безопасного тушения	11.06.2019	10ч08м	15ч00м	04ч52м	восстановили ввод и вкл до ВРУ администрации	Администрация района	
11	Кувакский РУЭС ТП-732 (ОКЭС)	гр.1 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №4 ВЛИ-0,4кВ от ТП-732 гр.1 (ОКЭС)	Группа не отключалась.	11.06.2019	15ч25м	16ч05м	00ч40м	демонтажили опору №4, вкл гр.1	жилой сектор	
12	Орский КЭС ТП-732 (ОКЭС)	гр.уличного освещения от ЩС №113 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №48 ВЛИ-0,4кВ уличного освещения от ТП-732 гр.1 (ОКЭС)	АВ не отключался	11.06.2019	17ч30м	19ч00м	01ч30м	Поврежденную опору №48 убрали с проезжей части дороги, гр.№1 вкл.	Уличное освещение	
13	Бугуруславский КЭС КТП-111	гр.уличного освещения (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б опора №15 уличного освещения от ТП-111 (ОКЭС)	Группа не отключалась.	14.06.2019	02ч10м	02ч10м	00ч00м	Опора демонтирована	Уличное освещение	
14	г.Оренбург ТП-3038(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	У абонента по ул. Советская №43 поврежден прибор учета электрической энергии.	Сгорели 2 ПН-100А фазы А и В.	16.06.2019	11ч20м	12ч15м	00ч55м	У абонента откл. повр. прибор учёта,на ТП гр.№1 заменили сгоревшие ПН,вкл.	Жилой сектор.	
15	г.Оренбург ТП-3062(ОКЭС)	гр.№17(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	На КЛ-0,4кВ(ОКЭС) гр.№17 в сторону моста повреждена жила фазы "А".	Группа не отключалась.	17.06.2019	09ч50м	10ч20м	00ч30м	Электротехнический персонал ОКБ№2 в ВРУ моста сделали одноименку.	Морг.	На ТП-3062 гр.№17 сняли ПН-250А фазы "А".
16	Бугуруславский КЭС ТП-67 (ОКЭС)	гр. Транспортная (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в ж/д пер.Речной 8, в пролёте опор №21-№23 оплавилась изоляция СИП 0,4 кВ	Группа не отключалась.	19.06.2019	00ч55м	02ч35м	01ч40м	На опоре №22 откл. СИП, группу вкл.	Жилой сектор.	На ВЛИ-0,4кВ восстановили СИП, вкл группу полностью в 12ч15м

17	Булулукский КЭС ТП-78 (ОКЭС)	гр. в сторону Уральского тракта(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	На ВЛИ-0,4кВ в результате ДТП повреждена ж/б опора №34/3.	Группа не отключалась.	21.06.2019	04х50м	04х50м	00х00м	повреждённую опору №34/3 заменили 24.06.2019 в 11ч15м.	Жилой сектор,быт.	ДПС составили протокол на виновника ДТП.
18	Шарлыкский РУЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-0,4кВ в результате падения ветки произошёл обрыв провода СИП 4х50+1х16 в пролёте опоры №8-№9.	Группа не отключалась.	24.06.2019	10х50м	13х50м	03х00м	На ВЛИ-0,4кВ гр.№2 устранили повреждение,вкл.	Жилой сектор.	В 11ч00м на ТП-22 отключили группу №2.
19	Илекский РУЭС ТП-14(ОКЭС)	гр.№2(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-14 повреждён автомат 250А гр.№2.	Повреждён автомат 250А.	24.06.2019	12х35м	13х05м	00х30м	На ТП-14 заменили повреждённый автомат 250А гр.№2, вкл.	Жилой сектор.	
20	Бугурусланский КЭС КТП-94(ОКЭС)	гр.Мельница(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-0,4кВ(абонентская) отпайка в сторону складов мельницы схлест проводов.	На ТП-94 отключился автомат 200А	24.06.2019	17х44м	17х50м	00х06м	На ТП-94 повторно вкл.	Склады мельницы.	
21	Бугурусланский КЭС ТП-22(ОКЭС)	гр.Советская(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На ТП-22 отключился автомат 160А.	Отключился автомат 160А.	24.06.2019	18х25м	18х40м	00х15м	Повторно вкл.Нагрузка: А-44А,В-52А,С-46А.	Жилой сектор,быт.	
22	г.Оренбург ТП-113(ОПО)	гр.№4(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Автомобиль КАМАЗ(мусоровоз) ООО"Природа" на ВЛ-0,4кВ порвал провод в пролёте опоры №16-№17.	ПН не сгорели	25.06.2019	12х57м	14х44м	01х43м	На ВЛ-0,4кВ устранили повреждение,гр. №4 вкл	Жилой сектор,быт.	Водитель до приезда оперативной бригады находился на месте обрыва провода.В 13ч26м с разрешения диспетчера ОПО на ТП-113 отключили гр.№4.
23	Сакмарский РУЭС ТП-411 (ОКЭС)	гр.Л-3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛ-0,4 кВ повреждений не выявил	ПН-100А фазы "А"	25.06.2019	21х24м	22х00м	00х36м	Заменяли ПН, группу вкл.	Школа, банк, жилой сектор, быт	Нагрузка А-29А, В-17А, С-2 А.
24	г.Оренбург ТП-3138 (ОКЭС)	гр. №5,№10,№11,№12 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	8 Повреждение КЛ	В результате земляных работ ямобур повредил КЛ-0,4кВ (ОКЭС) от ТП-3138 до здания администрации ввод №1,КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3138 до магазина Пятёрочка, КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3138 до ЦНО-08,КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-3138 до ЦР 2.1/13.	отключились автоматы гр. №5,№10,№11,№12	27.06.2019	13х40м	14х50м	01х10м	Администрация ное здание посёлка Экодолье в ВРУ перешли на резерв.	администрация п.Экодолья, магазин Пятёрочка,уличное освещение.	В 20ч40м восстановили КЛ-0,4кВ от ТП-3138 до магазина Тятёрочка и до ЦНО-08 вкл. От ЦР 2.1/13 потребителей нет.КЛ-0,4кВ от ТП-3138 до здания администрации ввод №1 восстановлен,не включен.
25	Саркташский РУЭС ТП-210 (ОКЭС)	гр.6 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	гр. №6 сгорел ПН фаза А нагрузка А-380А В-320А С-300А	ПН-630	29.06.2019	13х10м	14х00м	00х50м	Заменяли ПН, группу вкл.	жилой сектор быт	
26	Орский КЭС Новоорский РУЭС ТП-350 (ОКЭС)	гр-3 (ВКХ)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	на ВЛ 0,4 кВ (ВКХ) схлест проводов	АВ-160	29.06.2019	16х44м	17х30м	00х46м	устранили схлест гр вкл.	НС	

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС" Июнь 2019 г.
название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки			Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№фид	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г.Оренбург РП-2(ОПО)	ф.2-4(ОПО)	ТП-3014(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-313 повреждена концевая разделка КЛ-6кВ(ОПО) в сторону ТП-275	ТО	01.06.2019	16ч19м	16ч56м	00ч37м	ОПО откл. повр. участок, ф.2-4 на РП-2 вкл.	Котельная-резерв,ЗАО"Орь".	
2	Октябрьский РУЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.103 (ОКЭС)	ТП-4, 42, 45, 46, 5, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 72, 73, 74, 75 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-4 (ОКЭС) поврежден РВО по ф.С	МТЗ	02.06.2019	10ч40м	11ч04м	00ч24м	Откл РТП-4, вкл ф.103 от РП-1	Котельная (резерв), жилой сектор.	Срезали шлейфа РВО, вкл ТП-4 в 11ч19м
3	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Сухореченский (ОКЭС)	ТП-130, 131, 132, 133, 134, 147, 148, 16, 177, 218, 235, 236, 240, 246, 298, 303, 336, 345, 352, 354, 362, 408, 415, 418, 433, 466, 475, 493 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Причина отключения на отпайке ВЛ от КРУН-8 (ЗПО) в пролете опор 30-31 лежала ветка	ТО	02.06.2019	15ч00м	15ч40м	00ч40м	Откл. КРУН-8, вкл ф.Сухореченский	колония-поселение, дачи.	Убрали ветку на отпайке ВЛ ЗПО и вкл КРУН-8 и ТП-475 (ОКЭС) колония-поселение в 16ч34м
4	Бугурусланский КЭС п/с Юбилейная (СПО)	ф.Ю-9 (ОКЭС)	ТП-119, 121, 128, 127, 123, 157 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Гроза. Осмотр ВЛ причины не выявил.	на п/с АПВ успешно, откл.КРУН-8	03.06.2019	18ч25м	18ч50м	00ч25м	Повторно вкл. КРУН-8	пром.зона.	
5	Абдулинский КЭС,Пономаревский РУЭС п/с. "Пономаревская" 110/35/10(СПО)	ф.ПН-1(ОКЭС)	ТП-1;2;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;17;18(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	14 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	ЦРБ,РОВД,Прокуратура,Быт	
6	Абдулинский КЭС,Пономаревский РУЭС п/с. "Пономаревская" 110/35/10(СПО)	ф.ПН-2(ОКЭС)	ТП-1;4;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;24;25;26;28(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	АЗС,ГИБДД,быт	
7	Абдулинский КЭС,Пономаревский РУЭС п/с. "Пономаревская" 110/35/10(СПО)	ф.ПН-3(ОКЭС)	ТП-1;11(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	ПРУЭС,быт	

8	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с. "Матвеевская" 35/10(СПО)	ф.МТ- 1(ОКЭС)	ТП-21, 33(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	Юр.лица, быт	
9	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с. "Матвеевская" 35/10(СПО)	ф.МТ- 4(ОКЭС)	ТП- 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2, 13,14,15(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	ЦРБ,РОВД,Прокуратур а,Быт	
10	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с. "Матвеевская" 35/10(СПО)	ф.Мт-6(ОКЭС)	ТП- 01,02,03,04,05,06,08, 010,011,012,013,014, 016,017,018,019,020(О КЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	Юр.лица, быт	
11	Абдулинский КЭС, Матвеевский РУЭС п/с. "Матвеевская" 35/10(СПО)	ф.Мт-3(ОКЭС)	ТП-46(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза.Отключение в сетях СПО по 110кВ	персонал смежной организации не сообщает	03.06.2019	18ч40м	19ч14м	00ч34м	Повторно вкл.	Юр.лица	
12	Сакмарский РУЭС п/с."Сакмарская"(Ц ПО)	ф.10(ОКЭС)	ТП- 101,104,105,106,107, 108,109,1010,1011(О КЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь.На п/с."Сакмарская" ф.10 отключился В.	ТО	03.06.2019	22ч30м	22ч40м	00ч10м	Повторно вкл.	КНС,Сакмарский элеватор,жилой сектор,быт.	04.06.2019 в светлое время суток осмотрели ВЛ повреждений нет
13	г.Оренбург РП- 39(ОПО)	ф.39-4(ОПО)	ТП-3098 1-СШ 10кВ,3108(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях ОПО.	МТЗ	03.06.2019	23ч30м	23ч40м	00ч10м	На РП-39 по ТУ повторно вкл. В ф.39- 4.	Жилой сектор,быт.	
14	г.Оренбург РП- 49(ОПО)	ф.49-4(ОПО)	ТП-3194 2-СШ 10кВ,3195,3196,3197(О КЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Повреждение в сетях воинской части.	МТЗ	03.06.2019	23ч25м	00ч07м	00ч42м	ОПО на ВЛ-10кВ ф.49- 4 отключили оттайку в сторону воинской части, ф.49-4 на РП-49 вкл.	Жилой сектор,быт.	

15	Кувандыкский РУЭС п/с."Кувандыкская"(ВПО)	Ф.4(ОКЭС)	РП-2 2-СШ 10кВ(ОКЭС),ТП-401,402,403,404(ОКЭС) ТП-405(Орские эл. Сети)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь. На п/с."Кувандыкская" ф.4 отключился В.	МТЗ	04.06.2019	00ч55м	01ч24м	00ч29м	РП-2 2-СШ 10кВ запитали по ф.13п/с."Кувандыкская".Без напряжения ТП-401,402,403,404,405(основное питание водозабор и горнолыжная база).	Водозабор,горнолыжная база,очистные сооружения,детсады,жилой сектор,быт.	Водозабор и горнолыжная база в ВРУ переключились на резервное питание от ТП-241,242,243,244. 04.06.2019 в 12ч 20м откл. ТП-405 (Орские эл. Сети) ф. 4 вкл. ТП-405 вкл. 16ч17м
16	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ЗПО)	ф.7(ОКЭС)	ТП-1674,1701,1617,1681,1676,1703,1619,1672,1700,1702,1647,206(ОКЭС). ТП-72,СХТ,543,1072,1646,1679,1618,1688,1680(абонентские)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,ветер,дождь.На п/с."Левобережная" ф.7 отключился В.	ТО	04.06.2019	02ч25м	02ч30м	00ч05м	На п/с."Левобережная" по ТУ повторно вкл. ф.7.	НС 1-2 подъём,КНС,котельная-резерв,школа,жилой сектор,быт.	04.06.2019 в светлое время суток осмотрели ВЛ повреждений нет
17	Амбулакский РУЭС п/с."Амбулакская"(ЦПО)	ф.Ак-13(ОКЭС)	ТП-1,2,4,6,22,30,31,37,48,56,60,66,67,71,72,73,74,78,80,82,92,107,112,113,115(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза. На п/с."Амбулакская" ф.Ак-13 отключился В.	ТО, АПВ не успешно	04.06.2019	03ч15м	03ч25м	00ч10м	РПВ успешное.	Больница,водовод,жилой сектор.	04.06.2019 в светлое время суток осмотрели ВЛ повреждений нет
18	Кувандыкский РУЭС ТП-242(ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-242(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	ТП-242 РУ 10 кВ поврежден опорный изолятор	Сгорели 3-ПК 10кВ.	04.06.2019	07ч00м	10ч10м	03ч10м	устранили повреждение ТП вкл.	Водозабор.	
19	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-7(Оборонэнерго)	ТП-1054(Оборонэнерго)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (оборонэнерго) от ТП-1054 до ТП 1002	ТО	04.06.2019	09ч28м	09ч48м	00ч20м	Откл. повр.участок, ф.43-7 на РП-43 вкл.	Воинская часть	
20	Орский КЭС п/с."Левобережная"(ВПО)	ф.8(РЖД)	ТП-1684,1685,1683(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях РЖД	МТЗ	05.06.2019	11ч25	11ч35м	00ч10м	повторно вкл.	СНТ	
21	Илекский РУЭС	ТП-19(ОКЭС)	ТМ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	На ТМ повреждена нулевая шпилька	Защита не срабатывала	05.06.2019	14ч24м	17ч00м	2ч36м	Заменяли ТМ	Лесхоз.	

22	Оренбург п/с Западная (ЦПО)	1-2СШ-10кВ	РП-8, ТП-3013 2СШ, 2СШ, 3027, 2СШ 3026, 1СШ 3042, 1СШ 3114, 2СШ 3054, 2СШ 3054(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ЦПО не сообщает	персонал смежной организации не сообщает	05.06.2019	14ч30м	15ч17м	0ч47м	На ТП-3013 вкл. СР- 0,4кВ. На ТП-3023 откл. ВН в ст. ТП-250 на ТП-3027 вкл ВН в ст. ТП-753 по ф.В-5	Жилой сектор, быт, юридические лица.	
23	Медногорский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.14(ОКЭС)	РП-1, ТП-61,62, 63,64,65,66, 67,68,72,74,75,76, 79,143,142,144,145, 146,147,148,149,1410 ,1411(ОКЭС), ТП-69, 71,73,77 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На опоре №55 ВЛ- 10кВ ф.14 устранили провис провода.	ТО	05.06.2019	14ч50м	17ч05м	2ч15м	Повторно вкл. Ф. 14 на РП-3	Жилой сектор, быт, школа, д/с, ЦТП(резерв) юридические лица.	На РП-1 в 16ч10м вкл. ф.6 В 17ч22м на РП-1 вкл. ф.7
24	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	Пв-10(ОКЭС)	ТП-13,45,15,46, 11,(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Из-за падения дерева на ВЛ-10кВ ф.Пв-10 откл. реклоузер№10 (ОКЭС)	ТО	05.06.2019	15ч05м	15ч40м	0ч35м	На ВЛ-10кВ ф.Пв-10 откл. ЛР-11	Кадастровая палата, Жилой сектор, быт, пожарная часть, школа, д/с.	В 16ч.36м. Провзвели восстановительные работы, и вкл. ТП- 11(ОКЭС)
25	Оренбург п/с Степановская (ЦПО)	Ф.С-7(ОКЭС)	ТП-3167,3170,3171, 3172,3173,3175, 3176(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На оголовнике ТП- 3170 слетел изолятор фазы "А" в ст. ТП-3171	Земля	05.06.2019	17ч18м	17ч57м	0ч39м	На ТП-3176 откл. ВН в ст. ТП-3166, ф.С-7 повторно вкл.	Жилой сектор, п. Заречья	ТП-3167,3170,3171, 3172,3173 вкл. в 18ч36м.
26	Бузулукский КЭС Грачёвский РУЭС п/с Грачёвская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП-1, 221, 201, 202, 213, 219, 220, 206, 211, 218, 214, 215, 205, 216, 222, 113, 223, 115, 226, 225 2СШ, 210, 108, 209, 210 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	Ветер. На ВЛ-10кВ ф.2 (ОКЭС) опора №79 обнаружили поврежден изолятор по ф.В	Земля	05.06.2019	18ч35м	19ч00м	00ч25м	Откл КВЛ от ТП-222 в ст. ТП-113, вкл ф.2	больница (резерв), РУС, почта, жилой сектор.	На ВЛ-10кВ заменяли изолятор и вкл ф.2 полностью в 20ч05м
27	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-5 (ОКЭС)	ТП-3069,3109 (ОКЭС) ТП-1703 (1СШ), 1890(1СШ),1899 (1СШ),1896,1893, 1515,1754,1437, 1753,1794 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-59 до ТП- 1897 ф.59-5	ТО	06.06.2019	09ч25м	10ч21м	00ч56м	ТП-3069 откл. ВН в ст. ТП-1703 ф.59-5, абонентов запитали по ф. 79-13	АГЭС, кафе,Пром.Зона, жилой сектор, быт.	откл. поврежденный участок, ф.59-5 вкл. 10ч51м
28	Оренбург РП-59 (ОКЭС)	ф.59-9 (ОКЭС)	ТП-3056 (1СШ), 3080 (2 СШ), 3081 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-59 до ТП- 3056 ф.59-9	Земля	06.06.2019	12ч23м	13ч34м	01ч11м	откл. повр.участок, запитали с РП-69 ф.59- 9	Жилой сектор, быт.	КЛ-10кВ (ОКЭС) от РП-59 до ТП-3056 ф.59-9 вкл. 25.06.2019. в 16ч51м,27.06.2019 в 00ч35м по 59-9 собрали нормальную схему.

29	Бугурусланский КЭС п/с Новая (СПО)	ф.Нв-5 (ОКЭС)	ТП-10,12,151,154,168,169,181,189,202,211,23,25(2СШ),37,92,3 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр причины откл. не выявил	ТО, АПВ успешно	06.06.2019	13ч33м	13ч33м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	2 котельные, гимназия, техникум, ретро транслятор (резерв), жилой сектор, быт.	
30	г.Оренбург РП-79 (ОПО)	2 СШ (10 кВ) (ОПО)	ТП-3107 (2СШ), 3106(2СШ), 3008(2СШ), 3010(2СШ) (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	МТЗ	06.06.2019	18ч56м	19ч56м	01ч00м	вкл. 2СШ РП-79 и ф.79-2	Жилой сектор, быт.	
31	Орский КЭС Новоорский РУЭС п/с Новоорская (ВПО)	ф.15 (ОКЭС)	ТП-172 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр ТП-172 причины откл. не выявил	ф.15 не откл., на ТП-172 сгорело 2хПК-16А	06.06.2019	19ч53м	20ч00м	00ч07м	заменяли ПК, вкл ТП-172	3 двухэтажных ж/д	
32	Орский КЭС п/с ЭЧЗ-76 (РЖД)	ф.7 (ОКЭС)	ТП-1008, 1010, 1009 (ОКЭС) ТП-1006 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Дождь. Повреждение в сетях абонента пекарня.	Земля	06.06.2019	20ч23м	22ч52м	02ч29м	откл Р.73 в ст. ТП-1006, вкл ф.7	НС 2 подъёма (резерв), КНС (резерв), котельная (резерв), пекарня.	07.06.2019 в 11ч50м вкл. ТП-1006
33	Оренбург п/с ГП-7 (ГазпромЭнерго)	ф.5 (Газопромислоуе управление)	ТП-72 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	Ветки деревьев касаются проводов ВЛ-6кВ ф.5 от МВ-6 до Р.7-5-4	МТЗ	06.06.2019 07.06.2019	20ч39м	11ч56м	15ч17м	Произвели опиловку ВЛ-6кВ ф.5 от МВ-6 до Р.7-5-4, вкл. ТП-72	санаторий "РУСЬ" (ДЭС)	
34	Бузулукский КЭС РП-19 (ОКЭС)	ф.Ретранслятор-1 (ОКЭС)	ТП-422,245 (ОКЭС) ТП-428,455,486 (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена ж/б оп.№10 ВЛ ф.Ретранслятор-1. Виновник скрылся.	фидер не отключался	06.06.2019	22ч52м	22ч52м	00ч00м	Заменяли оп.10 в 01ч40м	ПромЗона, жильё, быт	
35	г. Оренбург РП-8 (ОКЭС)	ф. 8-3 (ОПО)	ТП-983,12,106,41(ОПО)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (ОПО) от РП-8 до ТП-983	Земля	08.06.2019	00ч45м	01ч43м	00ч58м	абонентов запитали по ф. 8-4	абоненты ОПО	ОПО КЛ-6кВ ф.8-3 от РП-8 до ТП-983 восстановили, испытали, 28.06.2019. в 03ч08м вкл.
36	г.Оренбург РП-59(ОКЭС)	ф.59-2(ОПО)	ТП-328 1-СШ 10кВ,448 1-СШ-10кВ(ОПО). ТП-1442(МК-энерго). ТП-1005 1-СШ 10кВ,1703 1-СШ 10кВ,1030,1404,1630,1295,1663(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ(абонентская) от ТП-328 до ТП-1663.	ТО	08.06.2019	09ч14м	09ч59м	00ч45м	Откл. повр. КЛ-10кВ,ф.59-2 по ТУ на РП-59 вкл.	Торговый комплекс,обл. ГАИ,морг,промзона.	

37	Орский КЭС п/с."ЭЧЭ-76"(РЖД)	ф.7(ОКЭС)	ТП-1008, 1010, 1009 (ОКЭС) ТП-1006 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛ-6кВ ф.7 опора №42 провод упал на траверсу	Земля	08.06.2019	13ч00м	19ч26м	06ч26м	На ВЛ-6кВ опора №42 устранили повреждение, ф.7 вкл.	КНС-резерв,НС- перешли на резерв,котельная- перешли на резерв,пекарня.	
38	Бузулукский КЭС п/с."Погат"(ОКЭС)	ф.Гипермаркет (ОКЭС)	ТП-490 2-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП- 411,361,437,478 2-СШ 6кВ,307 1-СШ 6кВ(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-411.	выпавших блинкеров нет	08.06.2019	16ч02м	18ч08м	02ч06м	Откл. ТП-411, ф.Гипермаркет на п/с."Погат" вкл.	магазин Магнит,магазин Стройландия,промзо на.	
39	Бузулукский КЭС п/с."Погат"(ОКЭС)	ф.Гипермаркет (ОКЭС)	ТП-490 2-СШ 6кВ(ОКЭС). ТП- 411,361,437,478 2-СШ 6кВ,307 1-СШ 6кВ(абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	при включении ТП- 411 (абонентская) на п/с Погат откл. ф.	выпавших блинкеров нет	08.06.2019	22ч25м	22ч37м	00ч12м	Откл. ТП-411, ф.Гипермаркет на п/с."Погат" вкл.	магазин Магнит,магазин Стройландия,промзо на.	
40	Бузулукский КЭС РП-2(ОКЭС)	ф.Химчистка(О КЭС)	ТП- 465,186,164(абонентс кие)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На РП-2 отключили ф.Химчистка для безопасного тушения пожара, сараев по ул. Гая 52 в охранной зоне ВЛ-6кВ.	фидер не отключался	09.06.2019	10ч55м	12ч15м	01ч20м	После ликвидации пожара,ф.Химчистка на РП-2 вкл.	Госрезерв- склад"Рубин"- перешли на резерв,межрайбаза- перешли на резерв.	
41	Амбулакский РУЭС ТП-67 (ОКЭС)	ТМ (ОКЭС)	ТМ-100кВА (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	На ТМ попала птица	ПК фазы "А" и "В"	09.06.2019	19ч25м	20ч08м	00ч43м	Убрали птицу, заменяли ПК, ТМ вкл.	Скважина (резерв)	
42	Медногорский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.14(ОКЭС)	РП-1, ТП-61,62, 63,64,65,66, 67,68,72,74,75,76, 79,143,142,144,145, 146,147,148,149,1410 ,1411(ОКЭС), ТП-69, 71,73,77 (Абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	12 Неправильная работа РЗиА.	Неселективное срабатывание защиты на РП-3	МТЗ		13ч02м	13ч20м	00ч18м	Повторно включили	Жилой сектор,быт, школа, д/с, ЦТП(резерв) юридические лица.	
43	Медногорский РУЭС РП-1(ОКЭС)	ф.7(ОКЭС)	ТП-72,74,75,76, 79,(ОКЭС), ТП- 71,73,77 (Абонентские)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	2 Падение деревьев (веток)	В пролете опор №1 и №2 ВЛ-10кВ обнаружили спилинное дерево	МТЗ	10.06.2019	13ч02м	13ч38м	00ч36м	Произвели осмотр, убрали дерево, повторно вкл. ф.7	Жилой сектор,быт, юридические лица.	
44	Илекский РУЭС п/с Илекская (МЭС)	ф.5 (ОКЭС)	ТП-17,24,29,30, 39,52,53,54,55, 57,62,64,72,74, 82,87,93(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ТП-2 поврежден разрядник фазы В	ТО, АПВ успешно	10.06.2019	13ч55м	13ч55м	00ч00м	АПВ успешное	Жилой сектор, быт, школа (резерв).	ТП-2 не отключалась
45	Орский КЭС РП-18 (ОрПО)	ф.5 (ОрПО)	ТП ОКЭС нет	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10кВ (ОКЭС) от ТП-265 до ТП-242 ф.5	МТЗ	11.06.2019	09ч27м	10ч20м	00ч53м	вывели поврежд.КЛ, вкл ф.5	Потребители ОрПО	

46	Орский КЭС РП-87 (ОрПО)	ф.3 (ОрПО)	ТП-819 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ-10 кВ (ОрПО) от ТП 812 до ТП 813	МТЗ	12.06.2019	14ч33	15ч47м	01ч14м	откл. поврежденную КЛ ф. 3 вкл.	жилой сектор	
47	Бузулукский КЭС п/с."Заводская"(ЗПО)	ф.Маслозавод(ОКЭС)	ТП-29,79,149,393(ОКЭС). ТП-104,145,146,151,153,350,369,387,441(абонентские).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентском ЛР-№62 ВЛ-6кВ отпайка в сторону ТП-145.	ТО	12.06.2019	22ч45м	23ч45м	01ч00м	На ВЛ-6кВ (ОКЭС) опора №19 отключили шлейфа в сторону ЛР-№62, ф.Маслозавод вкл.	Жилой сектор,промзона.	
48	Орский КЭС п/с ОЗТП (ОрПО)	ф.8 (ОрПО)	ТП-582, 800 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждение в сетях ОрПО	ТО	13.06.2019	12ч58м	16ч03м	04ч05м	отключили поврежденный участок ф. 8 вкл.	жилой сектор	бригада ОКЭС осмотрела ТП-582,800 повреждений нет
49	г. Оренбург п/с Ростоси (ЦПО)	ф. Рш-1 (ОКЭС)	ТП-3121,3122,3123,3124,3017,3018 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	произвели осмотр ВЛ и ТП повреждений нет	персонал смежной организации не сообщает	16.06.19	05ч27м	05ч31м	00ч04м	повторно включили	жилой сектор	
50	г. Оренбург РП-31 (ОПО)	ф.31-6 (ОПО)	ТП-3021 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ 6 кВ (ОПО) от ТП-1177 до ТП 318	ТО	17.06.2019	05ч55м	07ч33м	01ч38м	отключили поврежденный участок ф. 31-6 вкл.	п/л Чайка	
51	Илекский РУЭС п/с. "Илекская" (МЭС)	ф.3(ОКЭС)	ТП-1,2,3,4,7,8,9,10,15,18,22,23,25,31,33,36,37,45,48,49,51,61,68,76,79,84,85(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	В результате осмотра ВЛ-10кВ около РТП-1 обнаружили ворону.	ТО, АПВ успешно	17.06.2019	08ч21м	08ч21м	время срабатывания АПВ	Произвели осмотр.	Больница,администрация,детсад,жилой сектор,быт.	
52	г.Оренбург п/с Инвертор (ЦПО)	ф.Ив-5 (ОКЭС)	ТП-3041(2СШ), 3078, 3104 (ОКЭС) ТП-1299,1648, 1897 (2СШ), 1870,1750, 1790,1752,1791, 1525,1645,1795, 1593 (абонентские)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВЛ-10 кВ ф.Ив-5 на РТП-1795 отгорел шлейф фазы "В"	ТО, АПВ успешно	17.06.2019	20ч43м	20ч43м	время срабатывания АПВ	АПВ успешное	АЗС, ГСК, Бетонный завод, ТК "Новый мир", Гор. Свалка, жилой сектор, быт.	В 22ч11м откл. РТП-1795
53	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.ПВ-10 (ОКЭС)	Реклоузер №10 ТП-45,46,11,12,13, 15, 14 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	7 Повреждение ОПН, РВП	На ВЛ-10 кВ ф.ПВ-10 откл.Реклоузер №10 На ТП-15(ОКЭС) повредился разрядник фазы "В"	МТЗ	17.06.2019	20ч40м	21ч10м	00ч30м	откл. поврежденный разрядник, реклоузер №10 вкл.	Жилой сектор, быт.	

54	г.Оренбург РП-51 (ОПО)	ф.33-4 (ОПО)	ТП-3160 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.06.2019	10ч45м	10ч48м	00ч03м	повторно вкл.	администрация поселка, КНС (резерв), быт	
55	г.Оренбург п/с Индустриальная (ЦПО)	ф.И-1 (ОПО), РП-39 (ОПО)	ТП-3019, 3098 2СШ	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ОПО	ТО	18.06.2019	11ч43м	11ч55м	00ч12м	РП-39 запитали по ф.49-9	школа, овощехранилище, жилой сектор	
56	Орский КЭС РП-14 (ОрПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-402,160,161 (ОКЭС), ТП-159,162 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-10 кВ (ОКЭС) от РП-14 до ТП-402 ф.13	МТЗ	18.06.2019	18ч50м	20ч15м	01ч25м	Откл. поврежденный участок, запитали по ремонтной схеме через РП-12.	жилой сектор, сады и огороды	
57	Бузулукский КЭС п/с 7а мкр-он "ЭкспертАудит"	ф.Дачи (ОКЭС)	ТП-272, 274 (ОКЭС), ТП-266, 267,270,271, 268, 264, 265 (абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр оборудования дефектов не выявил	ТО	19.06.2019	17ч12м	17ч50м	00ч38м	повторно вкл.	2 пионер.лагеря, дачи	
58	Бузулукский КЭС п/с Заводская (ЗПО)	ф.Кирпичный (ОКЭС)	ТП-55, 287,155 (ОКЭС), ТП-277 2СШ, 497,154, 225, 468,156 (абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	3 Обрыв (схлест) провода	На ВЛИ-6кВ обрыв СИП-3 на оп.112 (ОКЭС)	ТО	19.06.2019	18ч45м	18ч52м	00ч07м	На ТП-55 откл ВН в ст.ТП-155, вкл ф.Кирпичный до ТП-55	пром.зона, быт.	На опоре №112 ВЛИ-6кВ устранили повреждение, ф.Кирпичный в 22ч15м вкл. полностью.
59	г.Оренбург п/с."Ростоши"(ЦПО)	ф.Рш-1(ОКЭС) не отключался.	ТП-3017,3018,3121,3122, 3123,3124(ОКЭС). ТП-312(ОПО). ТП-1779(абонентская).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ТП-1779(абонентская) в результате повреждения разрядника,провод упал на траверсу.	Земля	19.06.2019	19ч38м	19ч45м	00ч07м	На ВЛ-10кВ ф.Рш-1 отключили РТП-1779, ф.Рш-1 вкл.	Жилой сектор,НС,быт,дачи.	Для отключения РТП-1779 на п/с. "Ростоши" в 19ч38м отключили В ф.Рш-1.
60	Соль Илецкий РУЭС п/с Соль Илецкая (ЦПО)	ф. СИ-10 (ОКЭС)	ТП-105,120,115,121, 166,141,131,133, 129,130,134,140 (ОКЭС) ТП-72/214 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	На ВЛ-10 кВ ф.СИ-10 Откл. ПУС-1 (ОКЭС). Повреждение в ТП-72/214.	МТЗ	23.06.2019	17ч39м	17ч55м	00ч16м	откл. РТП-72/214, ПУС-1 вкл.	Телевышка (резерв), Мегафон (резерв), Билайн (резерв), фермерские угодья, жилой сектор, быт.	
61	Илекский РУЭС ТП-8(ОКЭС)	ру-10кВ	ТП-8(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ТП-8 сгорели ПК фазы "А"и "В".	ПК	24.06.2019	11ч45м	12ч33м	00ч48м	На ТП-8 заменили сгоревшие ПК, вкл.	Жилой сектор.	
62	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-2"(ВПО)	ф.17(ОКЭС)	ТП-190,165,137,86,171,176,156,157,158,175,131,246,258,169,186,69,70,38(ОКЭС). ТП-110,239,126,163(абонентские).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	10 Дефект контакта	ВЛ-10кВ ф.17 на ЛР-№81 отгорел шлейф.	МТЗ	24.06.2019	12ч35м	14ч06м	01ч31м	ВЛ-10кВ ф.17 на ЛР-№81 устранили повреждение, ф.17 запитали по ф.10 п/с. "Домбаровская-2"	Жилой сектор,быт.	На п/с."Домбаровская-2" яч.ф.17 неисправна выкатная тележка.

63	Бугурусланский КЭС п/с."Юбилейная"(СПО)	ф.Ю-9 (ОКЭС)	ТП-119,121,128,127,123, 157,115,125,176,116, 70,22,59,86,118,111 2-СШ 6кВ,73 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	На ВЛ-6кВ в пролёте опоры №4-№5 упала ветка.	МТЗ	24.06.2019	16ч28м	16ч51м	00ч23м	На ВЛ-6кВ в пролёте опоры №4-№5 убрали ветку,вкл.	Жилой сектор,быт.	
64	Бугурусланский КЭС п/с."Городская"(СПО)	ф.Г-3(ОКЭС)	ТП-26,5,28,60,206,21,6 2-СШ 6кВ,68,152,29 2-СШ 6кВ(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь.АПВ успешное.	персонал смежной организации не сообщает	24.06.2019	17ч35м	17ч35м	Время срабатывания АПВ.	Будут производить осмотр ВЛ-6кВ.	Жилой сектор,быт,полиция.	
65	Бугурусланский КЭС, Асекеевский РУЭС п/с."Фрунзе"(СПО)	ф.Фр-3(ОКЭС)	ТП-7,39,35(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	15 Прочее	Гроза,дождь.АПВ успешное.	персонал организации не сообщает	24.06.2019	17ч52м	17ч52м	Время срабатывания АПВ.	Будут производить осмотр ВЛ-10кВ.	Больница-резерв,АЗС,жилой сектор.	
66	Орский КЭС РП-25(ОрПО)	ф.13(ОрПО)	ТП-99,424(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	повреждена КЛ (ОрПО) от ТП-89 до опоры №1	земля	24.06.2019	19ч30м	00ч02м	04ч32м	отключили поврежденную КЛ ф. вкл.	Жилой сектор,быт.	
67	Бугурусланский КЭС п/с."Северная"(СПО)	ф. Св-2(СПО)	ТП- 13,15,8 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	На ВЛ 10 кВ (СПО) в пролете опор № 10 11 упало дерево	ТО	24.06.2019	19ч25м	20ч43м	01ч18м	устранили повреждение ф. Св-2 вкл.	жилой сектор	
68	Абдулинский КЭС п/с Абдулинская (СПО)	ф. Город-1 (ОКЭС)	ТП-14,17,18,19,53,55,58, 59,60,62,74,75,78,84, 98,109,110 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Падение деревьев (веток)	на ВЛ 10 кВ в пролете опор № 17 18 упало дерево	Земля	24.06.2019	19ч57м	22ч08м	02ч11м	убрали дерево, ф. Гррод 1 вкл.	НС, жилой сектор быт	
69	г. Оренбург РП-41 (ОКЭС)	ф. 41-10 (ОКЭС)	ТП-2080 2СШ, (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	повреждена КЛ (абонентская) от ТП-2080 до ТП-2081	ТО	24.06.2019	20ч42м	22ч38м	01ч56м	откл. поврежденную КЛ ф. 41-10 вкл.	асфальтобетонный завод	
70	Бузулукский КЭС Ташлинский РУЭС ТП-605 (ОКЭС)	РУ-10кВ	ТП-605	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	поврежден ТМ	ПК не сгорало	24.06.2019	22ч30м	00ч47м	02ч17м	Заменяли ТМ	жилой сектор	
71	г. Оренбург п/с Юго - Западная (ЦПО)	ф. ЮЗ-16	ТП-3045,3050,3051, 3038,3072 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на ВЛ 6 кВ (ОПО) слетел изолятор , бригада ОПО устраняет повреждение	ТО	25.06.2019	03ч10м	04ч30м	01ч20м	отключили ВЛ 6 кВ от п/с Юго_западная до ТП 3045 абонентов запитали по ф. ЮЗ-7	жилой сектор	ТП-3038 ,3072 отключены. ТП-3038,3072 вкл. в09ч36м

73	Орский КЭС п/с Заводская (ВПО)	ф.59 (ОрПО)	ТП-229,304 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	произвели осмотр ВЛ и ТП	ТО	25.06.2019	06ч35м	06ч57м	00ч22м	повторно вкл.	СНТ	бригада ОКЭС осмотрела ТП-229,304 повреждений нет
74	Орский КЭС, Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.11(ОКЭС)	ТП-201,202,252(ОКЭС). ТП-12,13,71,ТП-МТС(абонентские)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На п/с."Домбаровская"отключился В.	МТЗ	25.06.2019	08ч50м	09ч09м	00ч19м	Повторно вкл.Будут производить осмотр ВЛ-10кВ.	Жилой сектор,Гайский ГОК,воинская часть,вышка МТС.	
75	Орский КЭС,Адамовский РУЭС ВЛ-35кВ(ВПО)	п/с."Адамовская-1", п/с."Адамовская-2"(ВПО)	ф.3(17-ТП),ф.9(16-ТП),ф.19(24-ТП)(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза. Отключение по ВЛ-35кВ(ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2019	13ч55м	14ч40м	00ч45м	п/с."Адамовская-1","Адамовская-2" ВПО вкл.	районный центр Адамовка	
76	Орский КЭС,Адамовский РУЭС ВЛ-35кВ(ВПО)	п/с."Адамовская-1", п/с."Адамовская-2"(ВПО)	ф.3(17-ТП),ф.9(16-ТП),ф.19(24-ТП)(ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Гроза,дождь. Отключение по ВЛ-35кВ(ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	25.06.2019	18ч20м	18ч45м	00ч25м	п/с."Адамовская-1","Адамовская-2" ВПО вкл.	районный центр Адамовка	
77	Орский КЭС Кваркенский РУЭС п/с Кваркенская (ВПО)	ф.13 (ОКЭС)	ТП-1,2,126, 321, 3, 239, 380, 298, 303, 383, 317, 12, 8, 354 ф.5:ТП-317, 383 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на абонентской ТП-225 на участке ф.5	ТО	26.06.2019	12ч03м	12ч48м	00ч45м	На ВЛ-10кВ откл Р-72 в ст. ф.5 (ВПО), и вкл ф.13	жилой сектор, лесхоз.	ф.13 схема ремонтная, запитан ф.5 (ВПО) через ф.13. Вкл ТП-317, 383 (ОКЭС) в 15ч35м
78	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-14 (Оборонэнерго)	абонентов ОКЭС нет	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях Оборонэнерго	ТО	26.06.2019	12ч26м	14ч05м	01ч39м	испытали КЛ до ТП-1002, вкл. ф.43-14	Воинская часть	
79	г.Оренбург РП-43(ОКЭС)	ф.43-4 (абонентская-воинская часть)	абонентов ОКЭС нет	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение в сетях абонента	ТО	26.06.2019	12ч26м	13ч50м	01ч24м	испытали КЛ до ТП-1012, вкл. ф.43-4	Воинская часть	
80	Переволоцкий РУЭС п/с Переволоцкая (ЦПО)	ф.Се-8 (ЦПО)	ТП-3150, 3095 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в сетях ЦПО, на ВЛ отгорел нож на Р-83-2	ЦПО отключили реклоузер ф.Се-8	26.06.2019	14ч17м	17ч30м	03ч13м	устранили повреждение на ВЛ, вкл ф.Се-8 полностью	жилой сектор, 2 магазина	
81	Бузулукский КЭС РП-1 (ОКЭС)	ф.Центральный (ОКЭС)	ТП-43 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	1 Повреждение ТМ	Поврежден ТМ-315кВа на ТП-43 (ОКЭС)	фидер не отключался	26.06.2019	17ч55м	20ч37м	02ч42м	Установили ТМ-250 кВа, ТП-43 вкл.	жилой сектор ул.Кирова, магазин	

82	г.Оренбург п/с 9 Января (ЦПО)	1 СШ 10 кВ (ЦПО)	ТП-3096,3127,3129 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	на п/с 9 Января откл. 1 СШ 10 кВ.	Земля	26.06.2019	21ч51м	22ч06м	00ч15м	Газпромэнерго вкл. ВЛ-35 кВ	Жилой сектор, быт.	Газпромэнерго Откл. ВЛ-35 кВ, питающую п/с "9 Января" 1 СШ, для отыскания "Земли"
83	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.3 (ВПО)	ТП-211,216,167, 142, 188, 206,212,218 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	ВПО не сообщают о причине откл.	МТЗ	26.06.2019	22ч55м	23ч16м	00ч21м	ВПО повторно вкл. ф.3	2-НС (резерв), пожарная часть, полиция, жилой сектор, быт.	
84	Орский КЭС Домбаровский РУЭС п/с."Домбаровская-1"(ВПО)	ф.10 (ОКЭС)	ТП-170,243,47,230, 159,160,267,229, 152,171,165,190, 137,86(ОКЭС) ТП-250 (Абонентская)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	9 Повреждение изоляторов на ТП	На ТП-190 (ОКЭС) поврежден опорный изолятор	МТЗ	27.06.2019	05ч20м	07ч00м	01ч40м	Откл отпайку ЛР-65 в ст. 4хТП (ОКЭС), ф.10 вкл.	Жилой сектор, быт.	Откл РТП-190, вкл отпайку ВЛ в ст.ТП-165,137,86 в 07ч35м. Заменяли изолятор и вкл ТП-190 в 09ч00м
85	г.Оренбург РП-40 (ОПО)	ф.40-5 (ОПО) схема ремонтная	ТП-3119 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждена КЛ-10кВ (ОПО) от ТП-88 до ТП-1677 ф.56-8	ТО	27.06.2019	10ч45м	11ч20м	00ч35м	запитали 2СШ ТП-3119 по ф.56-3	Фин.управление, прокуратура, организации.	ф.40-5 схема ремонтная. ОПО вывели поврежденный участок, вкл ф.40-5 в 12ч30м и запитали 1СШ ТП-3119
86	Бузулукские КЭС Грачевский РУЭС ПС Грачевская (ЗПО)	ф.2 (ОКЭС)	ТП:221,201,202, 213,219211,224, 218,214,205,203, 209,216,215,222, 113,225,223,204, 115,226 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	4 Повреждение изоляторов на ВЛ	На ВЛ-10кВ ф.2 (ОКЭС) оп.100 поврежден изолятор	Земля	27.06.2019	11ч45м	12ч09м	00ч24м	На п/с Грачевская вкл ф.2 до ЛР-6	быт, жилой сектор, соц.объекты (резерв)	Заменяли изолятор на оп.100 и вкл ф.2 полностью в 13ч11м
87	г.Оренбург РП-"ОренбургНефть"	ф.21Н (ГазпромЭнерг о)	ТП-3079 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	Повреждение в другой сетев. орг-ции	персонал смежной организации не сообщает	27.06.2019	11ч00м	15ч12м	04ч12м	повторно вкл.	склад "Логистика"	Осмотрели ТП-3079 дефектов не обнаружено
88	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(МЗ С)	ф.Св-2(СПО)	КТП-Св-2-8,Св-2-13,Св-2-15(ОКЭС).	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Гроза. СПО производят осмотр ВЛ-10кВ.	Земля	29.06.2019	01ч31м	02ч30м	00ч59м	Повторно вкл.	Детсад, жилой сектор.	КТП-Св-2-8,Св-2-13,Св-2-15(ОКЭС) осмотрели повреждений не обнаружено..
89	Бугурусланский КЭС, Северный РУЭС п/с."Северная"(МЗ С)	ф.Св-2(СПО)	КТП-Св-2-8,Св-2-13,Св-2-15(ОКЭС).	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Повреждение на КТП-АБЗ(абонентская).	МТЗ	29.06.2019	02ч54м	05ч54м	03ч00м	Отключили повреждённый участок, ф.Св-2 вкл.	Детсад, жилой сектор.	КТП-Св-2-8,Св-2-13,Св-2-15(ОКЭС) осмотрели повреждений не обнаружено..
90	Абдулинский КЭС п/с Матвеевский РУЭС п/с Матвеевская (СПО)	ф. 4 (ОКЭС)	ТП-1,4,13,7,6,14,5,3,9,10, 11,15,8,11 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	11 Попадание птиц, животных под напряжение.	на ТП 15 (ОКЭС) птица попала под напряжение	земля	29.06.2019	07ч48м	08ч10м	00ч22м	на ВЛ 10 кВ откл. РЛНД Р-1 ф. вкл.	администрация поселка, НС (резерв), быт	29.06.2019 08ч53 м ф 14 полностью вкл.

91	Орский КЭС п/с Сокол (ВПО)	ф. 9, 8 (ОКЭС)	ТП-1102,1107,1073,1071, 1058,1104,1059,1062, 1060,1061,1160 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	пожар лесного массива в районе Кумакского водозабора, отключалась ВЛ-110 кВ (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2019	15ч47м	16ч12м	00ч25м	повторно вкл.	п Первомайский	
92	Орский КЭС п/с ОЗТП (ВПО)	ф. 8 (ОрПО)	ТП-582, 800,819 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	пожар лесного массива в районе Кумакского водозабора, отключалась ВЛ-110 кВ (ВПО)	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2019	15ч47м	16ч12м	00ч25м	повторно вкл.	жилой сектор	
93	Орский КЭС РП-11 (ОрПО)	ф. 39 (ОрПО)	ТП-333 (ОКЭС)	1. Воздействие стихийных (погодных) явлений.	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	пожар лесного массива в районе Кумакского водозабора	персонал смежной организации не сообщает	29.06.2019	16ч27м	00ч20м	07ч53м	Осмотрели электрооборудование , повторно вкл.	НС	
94	Медногорский РУЭС РП-3(ОКЭС)	ф.14(ОКЭС), РП-1 (ОКЭС)	ф.14: ТП-142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,1410,1411, ф.6: ТП-61,62,63, 64, 65,66, 67, 68, 69, ф.7: ТП-71,72,73, 74, 75, 76, 78, 79 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Осмотр электрооборудования причины не выявил.	На РП-3 откл ВВ ф.14 от ТО, на РП-1 откл МВ ф.7 от ТО	29.06.2019, 30.06.2019	23ч25м	00ч05м	00ч40м	На РП-3 повторно вкл ф.14 и запитали ф.6 РП-1	Полиция, ЦТП (резерв), Торговый комплекс (резерв), жилой сектор, быт	Ф.7 от РП-1 осмотрели электрооборудование, повторно вкл. ф.7 полностью в 01ч38м

	№ по классификатору	Признаки				
		1 Воздействие стихийных (погодных) явлений.	2 Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Нарушение организационного характера (ошибочные действия)	4 Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	5 Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.
Причины	1 Повреждение ТМ	да	да	да	да	нет
	2 Падение деревьев (веток)	да	да	да	да	нет
	3 Обрыв (схлест) провода	да	да	да	да	нет
	4 Повреждение изоляторов на да	да	да	да	да	нет
	5 Повреждение опоры	да	да	да	да	нет
	6 Наличие «Земли»	да	да	да	да	нет
	7 Повреждение ОПН, РВП	да	да	да	да	нет
	8 Повреждение КЛ	да	да	да	да	нет
	9 Повреждение изоляторов на ТП	да	да	да	да	нет
	10 Дефект контакта	да	да	да	да	нет
	11 Попадание птиц, животных под напряжение	нет	нет	нет	да	нет
	12 Неправильная работа РЗА	нет	нет	нет	да	нет
	13 Повреждение в ПС и других сетевых организаций	да	да	да	нет	да
	14 Повреждение в эл. установках абонентов	да	да	да	нет	да
	15 Прочее	да	да	да	да	нет
	16 Не выявленная, неустановленная причина	да	нет	нет	да	нет

ТО
МТЗ
Земля
выпавших блинкеров нет
ТО, АПВ успешно
ТО, АПВ не успешно
ЛК
персонал смежной организации не сос
фидер не отключался

